

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****1. Objetivo:**

Suministrar e instalar de 111 equipos acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial, de acuerdo con especificaciones técnicas y descripciones suministradas.

**2. Descripción y especificaciones de los bienes y servicio**

LOTE 01: DISTRITO NACIONAL CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 24 UNIDADES			
DISTRITO NACIONAL		Cantidad 24 unidades	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACIÓN (Pies Lineales p/ equipo)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	03	40
02	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	04	30
03	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	06	36
04	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	05	45
05	<b>Acondicionador de aire de 48,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios,	01	25



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 2 de 19

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

28 de febrero 2023

Proceso: *Adquisición e instalación de 111 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2023-000015

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		
06	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU</b> , R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
07	<b>Acondicionador de aire portátil de 16,000 BTU</b> , R410 A, eficiencia 8.9 EER, voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y auto diagnostico; reinicio automático y temporizador. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	N/A
08	<b>Acondicionador de aire portátil de 12,000 BTU</b> , R410 A, eficiencia 8.9 EER, voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y auto diagnostico; reinicio automático y temporizador. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	N/A
<b>LOTE 02: SANTO DOMINGO ESTE, SANTO DOMINGO NORTE, SAN PEDRO DE MACORIS, HIGUEY, HATO MAYOR, EL SEIBO CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 16 UNIDADES</b>			
<b>SANTO DOMINGO ESTE Y SANTO DOMINGO NORTE</b>		<b>Cantidad 02 unidades</b>	
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
02	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
<b>SAN PEDRO DE MACORIS</b>		<b>Cantidad 04 unidad</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>INSTALACIÓN</b>



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 3 de 19

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

28 de febrero 2023

Proceso: *Adquisición e instalación de 111 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2023-000015

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACIÓN (Pies Lineales p/ equipo)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	40
02	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	15
03	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
<b>HIGUEY</b>		<b>Cantidad 05 unidad</b>	
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	40
02	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
03	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
04	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios,	01	40



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 4 de 19

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

28 de febrero 2023

Proceso: *Adquisición e instalación de 111 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2023-000015

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		
<b>HATO MAYOR</b>		<b>Cantidad 01 unidades</b>	
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
<b>EL SEIBO</b>		<b>Cantidad 04 unidades</b>	
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
02	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	15
03	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
<b>LOTE 03: LA ROMANA</b> <b>CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 12 UNIDADES</b>			
<b>LA ROMANA</b>		<b>Cantidad 12 unidades</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>INSTALACIÓN</b> (Pies Lineales p/ equipo)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	05	40
02	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.	05	40



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		
03	<b>Acondicionador de aire de 48,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
04	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
<b>LOTE 04: BANI, BARAHONA Y NEIBA</b> <b>CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 11 UNIDADES</b>			
<b>BANI</b>		<b>Cantidad 04 unidades</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>INSTALACIÓN (Pies Lineales p/ equipo)</b>
01	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	15
02	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
03	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
04	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 6 de 19

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

28 de febrero 2023

Proceso: *Adquisición e instalación de 111 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2023-000015

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BARAHONA		Cantidad 03 unidades	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACIÓN (Pies Lineales p/ equipo)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
02	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	40
NEIBA		Cantidad 04 unidades	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACIÓN (Pies Lineales p/ equipo)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
02	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	03	40
LOTE 05: PUERTO PLATA			
CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 08 UNIDADES			
PUERTO PLATA		Cantidad 08 unidades	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACIÓN (Pies Lineales p/ equipo)



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 7 de 19

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

28 de febrero 2023

Proceso: *Adquisición e instalación de 111 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2023-000015

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

			equipo)
01	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
02	<b>Acondicionador de aire de 90,000 BTU (7.5 toneladas)</b> , R410 A, 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	75
03	<b>Acondicionador de aire de 120,000 BTU (10 toneladas)</b> , R410 A, 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	75
04	<b>Acondicionador de aire de 180,000 BTU (15 toneladas)</b> , R410 A, 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	75
05	<b>Acondicionador de aire de 240,000 BTU (20 toneladas)</b> , R410 A, 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	03	75
<b>LOTE 06: SANTIAGO</b>			
<b>CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 8 UNIDADES</b>			
<b>SANTIAGO</b>			<b>Cantidad 08 unidades</b>
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACIÓN (Pies Lineales p/ equipo)



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 8 de 19

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

28 de febrero 2023

Proceso: *Adquisición e instalación de 111 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2023-000015

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	06	40
02	<b>Acondicionador de aire 60,000 BTU</b> , R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	40
<b>LOTE 07: LA VEGA, BONAO, MOCA, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SAMANÁ</b>			
<b>CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 13 UNIDADES</b>			
<b>LA VEGA</b>		<b>Cantidad 04 unidades</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>INSTALACIÓN</b> (Pies Lineales p/ equipo)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	04	40
<b>BONAO</b>		<b>Cantidad 02 unidades</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>INSTALACIÓN</b> (Pies Lineales p/ equipo)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	40
<b>MOCA</b>		<b>Cantidad 03 unidades</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>INSTALACIÓN</b> (Pies Lineales p/ equipo)
01	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.	03	40



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 9 de 19

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

28 de febrero 2023

Proceso: *Adquisición e instalación de 111 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2023-000015

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		
<b>SAN FRANCISCO DE MACORIS</b>		<b>Cantidad 03 unidades</b>	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACIÓN (Pies Lineales p/ equipo)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	40
02	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	15
<b>SAMANÁ</b>		<b>Cantidad 01 unidades</b>	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACIÓN (Pies Lineales p/ equipo)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
<b>LOTE 08: MONTECRISTI, VILLA VASQUEZ Y GUAYUBIN</b> <b>CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 19 UNIDADES</b>			
<b>MONTECRISTI</b>		<b>Cantidad 13 unidades</b>	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACIÓN (Pies Lineales p/ equipo)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	04	40
02	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17	03	40



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 10 de 19

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

28 de febrero 2023

Proceso: *Adquisición e instalación de 111 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2023-000015

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		
03	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	04	40
04	<b>Acondicionador de aire de 48,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
05	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40
<b>VILLA VASQUEZ</b>		<b>Cantidad 03 unidades</b>	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACIÓN (Pies Lineales p/ equipo)
01	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	15
02	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	25
03	<b>Acondicionador de aire de 48,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia	01	25



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 11 de 19

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

28 de febrero 2023

Proceso: *Adquisición e instalación de 111 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2023-000015

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		
<b>GUAYUBIN</b>		<b>Cantidad 03 unidades</b>	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACIÓN (Pies Lineales p/ equipo)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	15
02	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	15
03	<b>Acondicionador de aire de 48,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	40

- Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.
- Instalación incluida. Incluye tubería de cobre, bomba de drenaje (en los casos que aplique), bases para los condensadores, anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas o cualquier elemento que aplique para la instalación de las manejadoras, así como también se debe considerar el acople, en el caso de las manejadoras ducteables.
- Las instalaciones se deben realizar previa la coordinación de la Dirección de Infraestructura Física.
- Los desmontes de unidades existentes, en los casos de reemplazo corren por cuenta de la institución, no del oferente.
- Se requiere ficha técnica de los equipos a ser instalados.



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

Página 12 de 19

**UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS**

28 de febrero 2023

**Proceso: *Adquisición e instalación de 111 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.***

**2023-000015**

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **3. Criterios de aceptación de los bienes y servicios**

Cumple / No Cumple los equipos solicitados de acuerdo con los parámetros solicitados por cada equipo.

- BTU
- R410A
- Consola de pared
- Consola piso techo
- Manejadora
- Eficiencia mínima
- Condensador con protección anticorrosiva
- Voltaje
- Frecuencia
- Garantía
- Ficha técnica
- Instalación ( Pies lineales )

### **4. Documentación técnica para presentar**

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Cinco (5) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en trabajos similares con presupuestos similar.
- b) Ficha técnica de los equipos a ser instalados

### **5. Documentación económica para presentar**

- a) Carta compromiso de mantenimiento de oferta económica por 6 meses.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 13 de 19

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

28 de febrero 2023

Proceso: *Adquisición e instalación de 111 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2023-000015

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

b) Cotización que incluya la descripción de acuerdo con las especificaciones técnicas de los acondicionadores de aires.

### 6. Visita técnica

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, recomendamos hacer la visita. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.

**Contacto para visita técnica: Julio Liriano 829-259-5002**

### 7. Criterios de evaluación/adjudicación

La gerencia de Compras y Contrataciones comparará y evaluará únicamente las Ofertas que se ajusten sustancialmente a los presentes términos de referencia. En ese sentido, será adjudicado el oferente cuya propuesta haya sido calificada como cumple en los aspectos técnicos y ofrezca el menor precio. **La adjudicación se realizará por LOTE, pudiendo un oferente ser adjudicado con uno o más lotes.**

### 8. Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

### 9. Forma de pago

1er pago	20 % de avance	Después de emitida la orden de compra.
----------	----------------	--



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 14 de 19

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

28 de febrero 2023

Proceso: *Adquisición e instalación de 111 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2023-000015

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2do pago	80 % restante	Después de la recepción conforme de los equipos por la Dirección de Infraestructura Física
----------	---------------	--

### 10. Lugar de instalación

LUGAR DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN
Unidad de Servicios y Mantenimiento	Calle Santiago No.4, Gazcue, DN.
Palacio de Justicia de Villa Mella	Av. Ramon Matias Mella, Villa Mella, Santo Domingo Norte.
Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional	Calle Ramon Cacerez, esquina Genaro Perez No.134, Ensanche la Fe.
Juzgado Especial Especial de Transito del Distrito Nacional.	Avenida San Martin, esquina Juan Erazo.
Edificio de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.	Avenida Jiménez de Moya, Esquina Juan de Dios Ventura Simó.
Juzgado de Paz de la 1era Circunscripción del D.N.	Calle José Gabriel García No.603, Santo Domingo, D.N.
Archivo Manganagua	Calle Sajoma No.10, Manganagua, Distrito Nacional.
Sala para Asuntos de Familia	Calle Santiago No. 68 esq. Socorro Sánchez, Gazcue, Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.
Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.	Calle Fabio Fiallo, Santo Domingo, Ciudad Nueva, D.N.
Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste.	Avenida las Palmas No.52, esquina calle #3, Santo Domingo Oeste.
Palacio de Justicia de Puerto Plata.	Ave. Luis Ginebra Esq. Hermanas Mirabal, Puerto Plata. Rep. Dom.
Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de Macorís.	Calle Sánchez No.25 Barrio Miramar.
Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís	C. Laureano Galano Canto No.1
Palacio de Justicia de La Romana.	Calle Restauración No. 1 Esq. Paseo José Martí, La Romana.
Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes	Carretera Hato Mayor-Yerba Buena Km1



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 15 de 19

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

28 de febrero 2023

Proceso: *Adquisición e instalación de 111 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2023-000015

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

de Hato Mayor.	
Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de el Seibo.	Calle Manuela Diez Jiménez No.33
Palacio de Justicia del Seibo	Carretera Mella Km. 1 1/2
Palacio de Justicia de Higüey	Calle Agustín Guerrero No.55, esquina Beller
Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Higüey.	Calle Cambronal, La Altigracia.
Palacio de Justicia de Bani.	Calle Máximo Gómez No.106, Bani.
Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la vega.	C. García Godoy No.76
Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Bonao.	Av. Libertad No.51
Palacio de Justicia de Santiago.	Avenida 27 de Febrero, Ens. Román I, Santiago.
Corte de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago.	Calle Sanchez, No.15, Santiago
Palacio de Justicia de Moca.	Calle Duarte No. 63, Moca, Provincia Espaillat.
Juzgado de Paz de Barahona.	Calle Colon, esquina profesor Juan Bosch.
Palacio de Justicia de Neiba.	Avenida 27 de Febrero esquina San Bartolomé, Bahoruco, Neiba.
Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.	C/ 27 de Febrero esq. Emilio Conde, San Francisco de Macorís, Duarte.
Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Francisco de Macorís	C/ Castillo Esq.Duvergé Núm.12, San Francisco de Macorís, Duarte.
Palacio de Justicia de Samaná.	María Trinidad Sánchez Núm. 17, Samaná.
Palacio de Justicia de Montecristi.	C/ Prolong. Pimentel Núm. 107, Barrio Las Colinas.
Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Montecristi.	C/ Vicente Aybar Esq. Las Mercedes.
Juzgado de Paz de Villa Vásquez	Calle Bernardo Rodríguez
Juzgado de Paz de Guayubin	Calle Pimentel No.38

#### 11. Tiempo de entrega

LOTES	TIEMPO DE EJECUCIÓN MAXIMO POR LOTE
LOTE 01, 02,03,04,05,06,07 Y 08	30 días calendario



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 16 de 19

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

28 de febrero 2023

Proceso: *Adquisición e instalación de 111 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2023-000015

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 12. Horarios de trabajo

Los horarios serán coordinados con la Dirección de Infraestructura Física de acuerdo con la disponibilidad de los espacios a intervenir.

### 13. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

### 14. Condiciones del servicio

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el oferente y el Consejo del Poder Judicial, quien evaluará y coordinará los trabajos objeto de este pliego, con la persona designada por el Consejo del Poder Judicial como enlace.
- b) Aportar personal calificado para realizar el servicio contratado.
- c) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores objeto de esta contratación del servicio.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- d) Será obligatorio el uso de equipos de protección personal (EPP), tales como chalecos, cascos, botas, gafas, mascarillas.
- e) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.)
- f) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución del servicio.
- g) El contratista deberá ejecutar los trabajos con personal calificado y con experiencia en estos tipos de trabajos. Se hará responsable que dicho personal mantenga un correcto desempeño y comportamiento dentro de la jornada laboral.
- h) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; sustituir de manera inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren las causas.
- i) Cumplir con el tiempo de ejecución establecido.
- j) Es obligatorio al final de cada jornada de trabajo se realice una limpieza general del área (acumulación, bote y limpieza de desperdicios).
- k) Incluir manual de instalación y ficha técnica.
- l)

**15. Efectos del Incumplimiento**

El incumplimiento del contrato por parte del proveedor determinará su finalización, procediéndose a contratar al adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar. Se considerará incumplimiento del Contrato:

- a. La mora del proveedor en la entrega de las obras.
- b. La falta de calidad de las obras entregadas.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 18 de 19

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

28 de febrero 2023

Proceso: *Adquisición e instalación de 111 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2023-000015

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipos de Incumplimientos:

A los efectos de estas especificaciones técnicas, los incumplimientos se clasifican en leves, graves y gravísimos, conforme se indica a continuación:

### 1. Incumplimientos Leves

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el contratista en virtud del presente pliego de condiciones, que no impidan la ejecución del servicio.

### 2. Incumplimientos graves

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el contratista en virtud del presente pliego de condiciones, que afecten la ejecución del servicio.

### 3. Incumplimientos gravísimos

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el contratista en virtud del presente pliego de condiciones, que impidan la ejecución del servicio.

En caso de acumulación de infracciones, estas se considerarán de la siguiente manera:

- Cada ocho (8) infracciones leves, se entenderá configurada una grave.
- Cada cuatro (4) infracciones graves, una gravísima.

## 16. Peritos designados

**Ramón A. Vargas**

Supervisor de Mantenimiento

**Rafael López**

Supervisor de Mantenimiento

## 17. Firmado por

**Julio Liriano**



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

Página 19 de 19

**UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS**

28 de febrero 2023

**Proceso: *Adquisición e instalación de 111 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.***

**2023-000015**

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos

**Rocío Altagracia**

Gerente de Diseño y Planificación