



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

**FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA**

<b>Nombre del Proceso:</b>	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
<b>Referencia del Proceso:</b>	LPN-CPJ-07-2022
<b>Fecha de Evaluación:</b>	22/08/2022
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	Evaluación Técnica Individual

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN**

**LOTE 1  
 SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consortio Viasan, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI				
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario		
1	4	Und	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple			
			Consola de pared de 12,000 BTU	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple			
			Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
			Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
			50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
			Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
			Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
			Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple				



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION DEL LOTE 1  
SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
2	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	Consola de pared de 18,000 BTU	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>				Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.								
<b>Referencia del Proceso:</b>				LPN-CPJ-07-2022								
<b>Fecha de Evaluación:</b>				22/08/2022								
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>				Evaluación Técnica Individual								
<b>CONTINUACION DEL LOTE 1 SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL</b>												
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>				<b>Refritecnicos Agüero Suriel SRL</b>		<b>Mercaderes, SRL</b>		<b>Consorcio Viasan-GA, SRL</b>		<b>Fondo de Inversiones Construmatic SRI</b>		
<b>Componente</b>	<b>Cant.</b>	<b>UDM</b>	<b>Descripción</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	
3	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	Consola de Pared 24,000 Btu	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				15 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION DEL LOTE 1  
SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
4	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 48,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	48,000 Btu piso techo	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios frecuencia 60HZ, eficiencia minima	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				25 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

**CONTINUACION DEL LOTE 1  
 SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consortio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI			
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario		
5	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple			
			60,000 Btu piso techo	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple			
			Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
			Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
			30 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
			Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
			Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
			Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
Instalacion incluida, incluye tubería, bases p/condensadores tornillería y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple				



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION DEL LOTE 1  
SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consortio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
6	2	Und	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	60,000 Btu piso techo	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				100 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple					



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
<b>Referencia del Proceso:</b>	LPN-CPJ-07-2022
<b>Fecha de Evaluación:</b>	22/08/2022
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	Evaluación Técnica Individual

**CONTINUACION DEL LOTE 1  
 MONTE PLATA**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consortio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
1	4	Und	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	12,000 Btu consola de pared	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEFR 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				75 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

**LOTE 2  
SANTIAGO**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
1	4	Und	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	12,000 Btu consola de pared	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				15 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION DEL LOTE 2  
 SANTIAGO

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consortio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
2	5	Und	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	12,000 Btu	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

**CONTINUACION DEL LOTE 2  
SANTIAGO**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
3	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	24,000 Btu consola de pared	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel
<b>Referencia del Proceso:</b>	LPN-CPJ-07-2022
<b>Fecha de Evaluación:</b>	22/08/2022
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION DEL LOTE 2  
 SANTIAGO

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
4	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 24,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	24,000 Btu Piso-Techo	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple					



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
<b>Referencia del Proceso:</b>	LPN-CPJ-07-2022
<b>Fecha de Evaluación:</b>	22/08/2022
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 2  
 SANTIAGO

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consortio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
5	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	36,000 Btu Piso techo	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 2  
SANTIAGO

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
6	2	Und	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	60,000 Btu piso techo	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple					



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 2 PUERTO PLATA

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
1	3	Und	Acondicionador de aire inverter de 10 TON, 480 trifasico, tipo manejadora, eficiencia 16 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	10 ton, 480 v, trifasico	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
			Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple		
			Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple		
			75 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple		
			Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple		
			Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica	
			Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada	
			Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple		



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>				Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.								
<b>Referencia del Proceso:</b>				LPN-CPJ-07-2022								
<b>Fecha de Evaluación:</b>				22/08/2022								
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>				Evaluación Técnica Individual								
<b>LOTE 3 LA VEGA</b>												
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>				<b>Refritecnicos Agüero Suriel SRL</b>		<b>Mercaderes, SRL</b>		<b>Consortio Viasan-GA, SRL</b>		<b>Fondo de Inversiones Construmatic SRI</b>		
<b>Componente</b>	<b>Cant.</b>	<b>UDM</b>	<b>Descripción</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	
1	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	12,000 Btu ,consola de pared	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

## CONTINUACION LOTE 3

## LA VEGA

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consortio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
2	4	Und	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	12,000 Btu ,consola de pared	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 3  
 LA VEGA

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
3	2	Und	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	60,000 Btu PISO TECHO	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				30 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

**CONTINUACION LOTE 3  
BONAO**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consortio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
1	2	Und	Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo,condensador con protección anticorrosiva.	36,000 Btu Piso techo	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU,Voltaje 208-230 voltios,frecuencia 60HZ,eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001,UI Energy Verified,AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>				Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.								
<b>Referencia del Proceso:</b>				LPN-CPJ-07-2022								
<b>Fecha de Evaluación:</b>				22/08/2022								
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>				Evaluación Técnica Individual								
<b>CONTINUACION LOTE 3 COTUI</b>												
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>				<b>Refritecnicos Agüero Suriel SRL</b>		<b>Mercaderes, SRL</b>		<b>Consorcio Viasan-GA, SRL</b>		<b>Fondo de Inversiones Construmatic SRI</b>		
<b>Componente</b>	<b>Cant.</b>	<b>UDM</b>	<b>Descripción</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	
1	2	Und	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	12,000 Btu consola de pared	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				30 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:					Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.							
Referencia del Proceso:					LPN-CPJ-07-2022							
Fecha de Evaluación:					22/08/2022							
Evaluador - Tipo de evaluación:					Evaluación Técnica Individual							
<b>CONTINUACION LOTE 3 COTUI</b>												
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución					Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consortio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI	
Componente	Cant.	UDM	Descripción		Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
2	2	Und	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	18,000 Btu consola de pared	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				15 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 3  
COTUI

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
3	2	Und	Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	36,000 Btu Piso techo	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 3  
COTUI

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
4	2	Und	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	60,000 Btu Piso techo	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple					



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

LOTE 4  
 ESPAILLAT

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
1	2	Und	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	12,000 Btu Consola de pared	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				30 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 4  
ESPAILLAT

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consortio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
2	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	36,000 Btu Piso techo	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				30 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>				Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel								
<b>Referencia del Proceso:</b>				LPN-CPJ-07-2022								
<b>Fecha de Evaluación:</b>				22/08/2022								
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>				Evaluación Técnica Individual								
<b>CONTINUACION LOTE 4 ESPAILLAT</b>												
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>				<b>Refritecnicos Agüero Suriel SRL</b>		<b>Mercaderes, SRL</b>		<b>Consortio Viasan-GA, SRL</b>		<b>Fondo de Inversiones Construmatic SRI</b>		
<b>Componente</b>	<b>Cant.</b>	<b>UDM</b>	<b>Descripción</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	
3	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	60,000 Btu	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple					



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>				Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.								
<b>Referencia del Proceso:</b>				LPN-CPJ-07-2022								
<b>Fecha de Evaluación:</b>				22/08/2022								
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>				Evaluación Técnica Individual								
<b>CONTINUACION LOTE 4 ESPAILLAT</b>												
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>				<b>Refritecnicos Agüero Suriel SRL</b>		<b>Mercaderes, SRL</b>		<b>Consorcio Viasan-GA, SRL</b>		<b>Fondo de Inversiones Construmatic SRI</b>		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
4	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	60,000 Btu	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				75 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple					



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 4  
SALCEDO

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
1	2	Und	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	12,000 Btu consola pared	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				15 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 4  
 SALCEDO

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
2	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	18,000 Btu Consola de pared	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				30 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 4  
SALCEDO

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consortio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
3	2	Und	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mín, condensador con protección anticorrosiva.	60,000 Btu piso techo	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>					Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.							
<b>Referencia del Proceso:</b>					LPN-CPJ-07-2022							
<b>Fecha de Evaluación:</b>					22/08/2022							
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>					Evaluación Técnica Individual							
<b>CONTINUACION LOTE 4 SALCEDO</b>												
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>					<b>Refritecnicos Agüero Suriel SRL</b>		<b>Mercaderes, SRL</b>		<b>Consorcio Viasan-GA, SRL</b>		<b>Fondo de Inversiones Construmatic SRI</b>	
<b>Componente</b>	<b>Cant.</b>	<b>UDM</b>	<b>Descripción</b>		<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>
4	2	Und	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	60,000 Btu tipo manejadora	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>				Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.								
<b>Referencia del Proceso:</b>				LPN-CPJ-07-2022								
<b>Fecha de Evaluación:</b>				22/08/2022								
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>				Evaluación Técnica Individual								
<b>LOTE 5 LA ALTAGRACIA</b>												
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>				<b>Refritecnicos Agüero Suriel SRL</b>		<b>Mercaderes, SRL</b>		<b>Consorcio Viasan-GA, SRL</b>		<b>Fondo de Inversiones Construmatic SRI</b>		
<b>Componente</b>	<b>Cant.</b>	<b>UDM</b>	<b>Descripción</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	
1	2	Und	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	12,000 Btu Consola de pared	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				15 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 5  
 LA ALTAGRACIA

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
2	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	18,000 Btu CONSOLA DE PARED	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				15 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple					



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

**CONTINUACION LOTE 5  
LA ALTAGRACIA**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consortio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
3	2	Und	Acondicionador de aire inverter de 24,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	24,000 Btu	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				15 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 5  
LA ALTAGRACIA

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
4	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU,piso techo, eficiencia 17 mínimo,condensador con protección anticorrosiva.	36,000 Btu PISO TECHO	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU,Voltaje 208-230 voltios,frecuencia 60HZ,eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001,UI Energy Verified,AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
<b>Referencia del Proceso:</b>	LPN-CPJ-07-2022
<b>Fecha de Evaluación:</b>	22/08/2022
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	Evaluación Técnica Individual

**CONTINUACION LOTE 5  
LA ROMANA**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
1	6	Und	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	12,000 Btu CONSOLA DE PARED	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				15 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 5  
LA ROMANA

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRL		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
2	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	18,000 Btu CONSOLA DE PARED	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				15 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

**LOTE 6  
SANCHEZ**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
1	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	12,000 Btu CONSOLA DE PARED	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				15 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 6  
 LAS TERRENAS

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consortio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
1	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	18,000 Btu CONSOLA DE PARED	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				15 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

## CONTINUACION LOTE 6 SAMANA

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consortio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
1	5	Und	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	12,000 Btu	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple					



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 6 SAMANA

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consortio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
2	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	18,000 Btu CONSOLA DE PARED	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
<b>Referencia del Proceso:</b>	LPN-CPJ-07-2022
<b>Fecha de Evaluación:</b>	22/08/2022
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	Evaluación Técnica Individual

**CONTINUACION LOTE 6  
SAMANA**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
3	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU,piso techo, eficiencia 17 mín, condensador con protección anticorrosiva.	36,000 Btu PISO TECHO	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU,Voltaje 208-230 voltios,frecuencia 60HZ,eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001,UI Energy Verified,AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple					



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 6 NAGUA

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Remitecnicos Agiero Suter SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Constructivas SRL		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
1	2	Und	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	12,000 Btu CONSOLA DE PARED	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				15 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 6  
NAGUA

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
2	2	Und	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	18,000 Btu CONSOLA DE PARED	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				30 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
			Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple		



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>				Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.								
<b>Referencia del Proceso:</b>				LPN-CPJ-07-2022								
<b>Fecha de Evaluación:</b>				22/08/2022								
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>				Evaluación Técnica Individual								
<b>CONTINUACION LOTE 6 NAGUA</b>												
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>				<b>Refritecnicos Agüero Suriel SRL</b>		<b>Mercaderes, SRL</b>		<b>Consortio Viasan-GA, SRL</b>		<b>Fondo de Inversiones Construmatic SRI</b>		
<b>Componente</b>	<b>Cant.</b>	<b>UDM</b>	<b>Descripción</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	
3	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	18,000 Btu CONSOLA DE PARED	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

**CONTINUACION LOTE 6  
NAGUA**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Surliel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
4	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 24,000 BTU, tipo piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	24,000 Btu PISO TECHO	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:				Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.								
Referencia del Proceso:				LPN-CPJ-07-2022								
Fecha de Evaluación:				22/08/2022								
Evaluador - Tipo de evaluación:				Evaluación Técnica Individual								
<b>CONTINUACION LOTE 6 NAGUA</b>												
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRL		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
5	3	Und	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mín, condensador con protección anticorrosiva.	60,000 Btu PISO TECHO	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>				Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.								
<b>Referencia del Proceso:</b>				LPN-CPJ-07-2022								
<b>Fecha de Evaluación:</b>				22/08/2022								
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>				Evaluación Técnica Individual								
<b>CONTINUACION LOTE 6 NAGUA</b>												
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>				<b>Refritecnicos Agüero Suriel SRL</b>		<b>Mercaderes, SRL</b>		<b>Consortio Viasan-GA, SRL</b>		<b>Fondo de Inversiones Construmatic SRI</b>		
<b>Componente</b>	<b>Cant.</b>	<b>UDM</b>	<b>Descripción</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	
6	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia 17 mín, condensador con protección anticorrosiva.	60,000 Btu TIPO MANEJADORA	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

**LOTE 7  
BANI**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
1	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	12,000 Btu CONSOLA DE PARED	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 7  
BANI

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Surriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
2	2	Und	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU,tipo manejadora, eficiencia 17 mín,condensador con protección anticorrosiva.	60,000 Btu TIPO MANEJADORA	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU,Voltaje 208-230 voltios,frecuencia 60HZ,eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				75 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001,UI Energy Verified,AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>				Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.								
<b>Referencia del Proceso:</b>				LPN-CPJ-07-2022								
<b>Fecha de Evaluación:</b>				22/08/2022								
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>				Evaluación Técnica Individual								
<b>CONTINUACION LOTE 7 AZUA</b>												
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>				<b>Refritecnicos Agüero Suriel SRL</b>		<b>Mercaderes, SRL</b>		<b>Consortio Viasan-GA, SRL</b>		<b>Fondo de Inversiones Construmatic SRI</b>		
<b>Componente</b>	<b>Cant.</b>	<b>UDM</b>	<b>Descripción</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	
1	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	12,000 Btu CONSOLA DE PARED	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

**CONTINUACION LOTE 7  
AZUA**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
2	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia 17 mín, condensador con protección anticorrosiva.	36,000 Btu PISO TECHO	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

**CONTINUACION LOTE 7  
AZUA**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
3	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia 17 mín, condensador con protección anticorrosiva.	60,000 Btu TIPO MANEJADORA	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple					



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
<b>Referencia del Proceso:</b>	LPN-CPJ-07-2022
<b>Fecha de Evaluación:</b>	22/08/2022
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	Evaluación Técnica Individual

**CONTINUACION LOTE 7 ELIAS PIÑA**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Remitecnicos Agüero Junier SRL		Mercaderes, SRL		Consortio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRL	
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	3	Und	18,000 Btu CONSOLA DE PARED	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
			Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU,Voltaje 208-230 voltios,frecuencia 60HZ,eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
			Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
			20 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
			Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001,UI Energy Verified,AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
			Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
			Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
			Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

**CONTINUACION LOTE 7  
 SAN JUAN DE LA MAGUANA**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
1	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	12,000 Btu CONSOLA DE PARED	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				15 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-07-2022
Fecha de Evaluación:	22/08/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION LOTE 7  
SAN JUAN DE LA MAGUANA

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Refritecnicos Agüero Suriel SRL		Mercaderes, SRL		Consorcio Viasan-GA, SRL		Fondo de Inversiones Construmatic SRI		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	
2	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	18,000 Btu CONSOLA DE PARED	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU, Voltaje 208-230 voltios, frecuencia 60HZ, eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				15 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001, UI Energy Verified, AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>				Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.								
<b>Referencia del Proceso:</b>				LPN-CPJ-07-2022								
<b>Fecha de Evaluación:</b>				22/08/2022								
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>				Evaluación Técnica Individual								
<b>CONTINUACION LOTE 7 SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>												
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>				<b>Refritecnicos Agüero Suriel SRL</b>		<b>Mercaderes, SRL</b>		<b>Consorcio Viasan-GA, SRL</b>		<b>Fondo de Inversiones Construmatic SRI</b>		
<b>Componente</b>	<b>Cant.</b>	<b>UDM</b>	<b>Descripción</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	
3	1	Und	Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU,tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo,condensador con protección anticorrosiva.	60,000 Btu TIPO MANEJADORA	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Gas refrigerante ecologico R410A, acondicionadores de aire de 12,000 a 60,000 BTU,Voltaje 208-230 voltios,frecuencia 60HZ,eficiencia minima SEER 17	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				50 Pies Lineales	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, ISO14001,UI Energy Verified,AHRI y Normas electricas norteamericanas.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	
				Incluir manual de instalacion y ficha tecnica	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Falta ficha técnica
				Filtro de purificacion	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	Informacion no suministrada
				Instalacion incluida, incluye tuberia, bases p/condensadores tornilleria y acople para manejadoras.	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	No cumple	no presenta manifiesto de los equipos por lote para poder evaluarlos	cumple	



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

<b>Nombre del Proceso:</b>					Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.							
<b>Referencia del Proceso:</b>					LPN-CPJ-07-2022							
<b>Fecha de Evaluación:</b>					22/08/2022							
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>					Evaluación Técnica Individual							
<b>Fecha de Evaluación:</b>					22/08/2022							
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>					Evaluación Técnica Individual							
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>					<b>Refritecnicos Agüero Suriel SRL</b>		<b>Mercaderes, SRL</b>		<b>Consorcio Viasan-GA, SRL</b>		<b>Fondo de Inversiones Construmatic SRI</b>	
Componente	Cant.	UDM	Descripción		Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1			Condiciones de pago:20 % al ser emitida la orden y 80 % restante posterior a la recepcion conforme de los equipos		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
2			Tiempo de entrega 30 días		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
3			Garantía un (1) año minimo en piezas y servicios (incluyendo el		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
4			Tres (3) certificaciones de trabajos similares		Cumple		Cumple		No cumple	solo presenta 2 certificaciones	No cumple	certificacion no presentada
5			Las empresas que participen deben ser del área electromecánica o afines, lo cual deben demostrar por medio de la Constancia del Registro de Proveedor del Estado (RPE) como actividad principal		Cumple		Cumple		No cumple	RPE no presnta actividad relativa al proceso solicitado	No cumple	RPE no presnta actividad relativa al proceso solicitado

Carlos de la Cruz - Ingeniero Supervisor

Maria Hernandez - Supervisora de Mantenimiento

Julio Liriano -Coordinador Unidad de Servicios y Mantenimiento

Rocio A. Altagracia- Gerente de Diseño y Planificacion de la Direccion de Infraestructura Fisica