



Nombre del Proceso:		Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial								
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-35-2023								
Fecha de EVALUACION TECNICA CONSOLIDAD:		26 de octubre de 2023								
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL										
Item	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Romaca S.A		Lermont Engineering Group, SRL.		Santana Rothschild Distribution SRL	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	Cumple	Página 73- 83	Cumple	Página 71 -79	Cumple	Páginas 111-123, 170-172, 191, 258-260, 275-277.	No oferta	
1	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 1, de acuerdo al numeral 2.	2	No cumple	No oferta Btu solicitados. Oferta: 14,000 Btu Paginas73 y 84	No cumple	No especifica cantidades No oferta los btu solicitados Paginas 72	No cumple	No oferta los Btu solicitados Paginas 122,124,133	No oferta	
2	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 2, del lote 1, de acuerdo al numeral 2.	5	Cumple	Páginas73 y 85	No cumple	No especifica cantidades Paginas 72 y 83	Cumple	Páginas 135, 122 y 125	No oferta	
3	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 3, del lote 1, de acuerdo al numeral 2.	2	Cumple	Páginas73 y 85	No cumple	No especifica cantidades Paginas 72 y 83	Cumple	Páginas 135, 122 y 126	No oferta	
4	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 4, del lote 1, de acuerdo al numeral 2.	3	Cumple	Páginas73, 86 y 88	No cumple	No especifica cantidades Paginas 72 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.	Cumple	Páginas 122, 127, 138 y 139	No oferta	
5	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 5, del lote 1, de acuerdo al numeral 2.	2	Cumple	Páginas73,74, 87 y 88	No cumple	No especifica cantidades Paginas 72, 105, 109,114 y 115	Cumple	Páginas 123, 128, 140 y 141	No oferta	
6	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 6, del lote 1, de acuerdo al numeral 2.	2	Cumple	Páginas74, 86 y 88	No cumple	No especifica cantidades Paginas 73 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.	Cumple	Páginas 123, 129, 142 y 143	No oferta	
7	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 7, del lote 1, de acuerdo al numeral 2.	11	Cumple	Páginas74, 87 y 88	No cumple	No especifica cantidades Paginas 73, 105, 109, 114 y 115 Oferta eficiencia menor a la	Cumple	Páginas 123, 130, 144 y 145	No oferta	
8	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 8, del lote 1, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 74, 89, 90,105 y 106	No cumple	No especifica cantidades Paginas 73, 236 y 302	Cumple	Páginas 123, 131, 146 162 y 163	No oferta	



Nombre del Proceso:		Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial								
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-35-2023								
Fecha de EVALUACION TECNICA CONSOLIDAD:		26 de octubre de 2023								
LOTE 2										
LA VEGA - SANTIAGO- SAN FRANCISCO DE MACORIS-SAMANA										
LA VEGA										
Item	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Romaca S.A		Lermont Engineering Group, SRL.		Santana Rothschild Distribution SRL	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	Cumple	Página 73- 83	Cumple	Página 71 -79	Cumple	Páginas 111-123, 170-172, 191, 258-260, 275-277.	No oferta	
1	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 2, de acuerdo al numeral 2.	6	Cumple	Páginas 74, 75 y 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83	Cumple	Páginas 170, 173, 181	No oferta	
2	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 2, del lote 2, de acuerdo al numeral 2.	3	Cumple	Páginas 75 y 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83	Cumple	Páginas 170, 174, 181	No oferta	
3	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 3, del lote 2, de acuerdo al numeral 2.	4	Cumple	Páginas 75, 86 y 88	No cumple	Páginas 75, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.	Cumple	Páginas 170, 185, 188	No oferta	
SANTIAGO										
Item	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Romaca S.A		Lermont Engineering Group, SRL.		Santana Rothschild Distribution SRL	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	Cumple	Página 73- 83	Cumple	Página 71 -79	Cumple		No oferta	
1	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 2, de acuerdo al numeral 2.	6	Cumple	Páginas 75, 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83	Cumple	Páginas 171, 181, 176	No oferta	
2	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 2, del lote 2, de acuerdo al numeral 2.	3	Cumple	Páginas 75, 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83	Cumple	Páginas 171, 174, 181	No oferta	
3	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 3, del lote 2, de acuerdo al numeral 2.	4	Cumple	Páginas 75, 76, 86 Y 88	No cumple	Páginas 74 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.	Cumple	Páginas 171, 177, 187, 185	No oferta	
4	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 4, del lote 2, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 76, 87 Y 88	No cumple	Páginas 73, 105, 109, 114 y 115 Oferta eficiencia menor a la solicitada.	Cumple	Páginas 171, 178, 188	No oferta	



Nombre del Proceso:	Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-35-2023
Fecha de EVALUACION TECNICA CONSOLIDAD:	26 de octubre de 2023

SAN FRANCISCO DE MACORIS

Item	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Romaca S.A		Lermont Engineering Group, SRL.		Santana Rothschild Distribution SRL	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	Cumple	Página 73- 83	Cumple	Página 71 -79	Cumple	Páginas 111-123, 170-172, 191, 258-260, 275-277.	No oferta	
1	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 2, de acuerdo al numeral 2.	2	Cumple	Páginas 76, 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83	Cumple	Páginas 171, 173, 181	No oferta	
2	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 2, del lote 2, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 76, 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83	Cumple	Páginas 171, 176, 181	No oferta	

SAMANA

Item	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Romaca S.A		Lermont Engineering Group, SRL.		Santana Rothschild Distribution SRL	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	Cumple	Página 73- 83	Cumple	Página 71 -79	Cumple	Páginas 111-123, 170-172, 191, 258-260, 275-277.	No oferta	
1	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 2, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 76, 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83	Cumple	Páginas 172, 173, 181	No oferta	



Nombre del Proceso:		Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial								
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-35-2023								
Fecha de EVALUACION TECNICA CONSOLIDAD:		26 de octubre de 2023								
LOTE 3 PUERTO PLATA										
Item	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Romaca S.A		Lermont Engineering Group, SRL.		Santana Rothschild Distribution SRL	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	Cumple	Página 73- 83	Cumple	Página 71 -79	Cumple	Páginas 111-123, 170-172, 191, 258-260, 275-277.	No oferta	
1	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 3, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 77, 89, 90 y 106	No cumple	No especifica cantidades No cumple con el voltaje requerido, oferta 208/230 v. Páginas 77, 106	Cumple	Páginas 191, 195, 196,197 y 214	No oferta	
2	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 2, del lote 3, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 77, 89, 90 y 106	No cumple	No especifica cantidades No cumple con el voltaje requerido, oferta 208/230 v. Páginas 77, 106	Cumple	Páginas 191, 194, 196,197 y 214	No oferta	
3	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 3, del lote 3, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 77, 89, 90 y 106	No cumple	No especifica cantidades No cumple con el voltaje requerido, oferta 208/230 v. Páginas 77, 106	Cumple	Páginas 191, 193, 223,225	No oferta	
4	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 4, del lote 3, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 76 y 83	Cumple	Páginas 191, 192, 181	No oferta	



Nombre del Proceso:		Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial								
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-35-2023								
Fecha de EVALUACION TECNICA CONSOLIDAD:		26 de octubre de 2023								
LOTE 4										
SAN PEDRO DE MACORIS- LA ROMANA-HIGUEY-HATO MAYOR-EL SEIBO										
SAN PEDRO DE MACORIS										
Item	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Romaca S.A		Lermont Engineering Group, SRL.		Santana Rothschild Distribution SRL	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	Cumple	Página 73- 83	Cumple	Página 71 -79	Cumple	Páginas 111-123, 170-172, 191, 258-260, 275-277.	Cumple	Páginas 102-110
1	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 4, de acuerdo al numeral 2.	2	Cumple	Páginas 78 Y 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83	Cumple	Páginas 257, 260	Cumple	Página 102
2	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 2, del lote 4, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 78 Y 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83	Cumple	Páginas 257, 261, 267	Cumple	Página 102
3	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 3, del lote 4, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 78, 86 Y 88	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.	Cumple	Páginas 257, 262, 269, 270	Cumple	Página 103
LA ROMANA										
Item	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Romaca S.A		Lermont Engineering Group, SRL.		Santana Rothschild Distribution SRL	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	Cumple	Página 73- 83	Cumple	Página 71 -79	Cumple	Páginas 111-123, 170-172, 191, 258-260, 275-277.	Cumple	Páginas 102-110
1	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 4, de acuerdo al numeral 2.	5	Cumple	Páginas 78 Y 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83	Cumple	Páginas 258, 260	Cumple	Página 102
2	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 2, del lote 4, de acuerdo al numeral 2.	5	Cumple	Páginas 78, 79, 86 Y 88	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.	Cumple	Páginas 258, 262, 270	Cumple	Página 104
3	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 3, del lote 4, de acuerdo al numeral 2.	2	Cumple	Páginas 79, 86 Y 88	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.	Cumple	Páginas 258, 185, 263, 271	Cumple	Página 105



Nombre del Proceso:	Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-35-2023
Fecha de EVALUACION TECNICA CONSOLIDAD:	26 de octubre de 2023

HIGUEY

Item	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Romaca S.A		Lermont Engineering Group, SRL.		Santana Rothschild Distribution SRL	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	Cumple	Página 73- 83	Cumple	Página 71 -79	Cumple	Páginas 111-123, 170-172, 191, 258-260, 275-277.	Cumple	Páginas 102-110
1	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 4, de acuerdo al numeral 2.	2	Cumple	Páginas 79 Y 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83	Cumple	Páginas 258, 260	Cumple	Página 106
2	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 2, del lote 4, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 79 Y 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83	Cumple	Páginas 258, 261	Cumple	Página 106
3	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 3, del lote 4, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 79 Y 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83	Cumple	Páginas 258, 267, 265	Cumple	Página 107
4	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 4, del lote 4, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 79, 86 Y 88	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.	Cumple	Páginas 258, 262, 270, 269	Cumple	Página 107

HATO MAYOR

Item	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Romaca S.A		Lermont Engineering Group, SRL.		Santana Rothschild Distribution SRL	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	Cumple	Página 73- 83	Cumple	Página 71 -79	Cumple	Páginas 111-123, 170-172, 191, 258-260, 275-277.	Cumple	Páginas 102-110
1	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 4, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 80 Y 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83	Cumple	Páginas 259, 260	Cumple	Página 108



Nombre del Proceso:	Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-35-2023
Fecha de EVALUACION TECNICA CONSOLIDAD:	26 de octubre de 2023

EL SEIBO

Item	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Romaca S.A		Lermont Engineering Group, SRL.		Santana Rothschild Distribution SRL	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	Cumple	Página 73- 83	Cumple	Página 71 -79	Cumple	Páginas 111-123, 170-172, 191, 258-260, 275-	Cumple	Páginas 102-110
1	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 4, de acuerdo al numeral 2.	2	Cumple	Páginas 80 Y 86	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83	Cumple	Páginas 259, 260	Cumple	Página 109
2	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 2, del lote 4, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 80 Y 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83	Cumple	Páginas 259, 261	Cumple	Página 109
3	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 3, del lote 4, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 80, 86 Y 88	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.	Cumple	Páginas 259, 262, 270 y 269	No cumple	El requerimiento es de 36,000 Btu y oferta un equipo de 60,000 Btu. La información se encuentra en la Pagina 110.

LOTE 5

MONTECRISTI-VILLA VASQUEZ-GUAYUBIN-SANTIAGO RODRIGUEZ

MONTECRISTI

Item	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Romaca S.A		Lermont Engineering Group, SRL.		Santana Rothschild Distribution SRL	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	Cumple	Página 73- 83	Cumple	Página 71 -79	Cumple	Páginas 111-123, 170-172, 191, 258-260, 275-277.	No oferta	
1	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 5, de acuerdo al numeral 2.	4	Cumple	Páginas 81 Y 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83	Cumple	Páginas 274, 277, 284	No oferta	
2	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 2, del lote 5, de acuerdo al numeral 2.	3	Cumple	Páginas 81 Y 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83	Cumple	Páginas 274, 278, 284	No oferta	
3	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 3, del lote 5, de acuerdo al numeral 2.	4	No cumple	Modelo ofertado corresponde a 60 mil Btu. Páginas 81 86 Y 88	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.	Cumple	Páginas 274, 279, 286, 287	No oferta	
4	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 4, del lote 5, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 81 86 Y 88	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.	Cumple	Páginas 274, 280, 288, 289	No oferta	



Nombre del Proceso:		Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial								
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-35-2023								
Fecha de EVALUACION TECNICA CONSOLIDAD:		26 de octubre de 2023								
VILLA VASQUEZ										
Item	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Romaca S.A		Lermont Engineering Group, SRL.		Santana Rothschild Distribution SRL	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	Cumple	Página 73- 83	Cumple	Página 71 -79	Cumple	Páginas 111-123, 170-172, 191, 258-260, 275-277.	No oferta	
1	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 5, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 81 y 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83	Cumple	Páginas 275, 281, 284	No oferta	
2	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 2, del lote 5, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 81, 82 y 85	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83	Cumple	Páginas 275, 278, 284	No oferta	
GUAYUBIN										
Item	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Romaca S.A		Lermont Engineering Group, SRL.		Santana Rothschild Distribution SRL	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	Cumple	Página 73- 83	Cumple	Página 71 -79	Cumple	Páginas 111-123, 170-172, 191, 258-260, 275-277.	No oferta	
1	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 5, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 82 ,8 5	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83	Cumple	Páginas 275, 277, 284	No oferta	
2	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 2, del lote 5, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 82 , 8 5	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83	Cumple	Páginas 275, 281, 284	No oferta	



Nombre del Proceso:	Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial									
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-35-2023									
Fecha de EVALUACION TECNICA CONSOLIDAD:	26 de octubre de 2023									
SANTIAGO RODRIGUEZ										
Item	Documentación técnica a evaluar	Cantidad	Ofertas evaluadas							
			Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Romaca S.A		Lermont Engineering Group, SRL.		Santana Rothschild Distribution SRL	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
	Oferta Tecnica (conforme a las especificaciones tecnicas suministradas en el anexo.)	-	Cumple	Página 73- 83	Cumple	Página 71 -79	Cumple	Páginas 111-123, 170-172, 191, 258-260, 275-277.	No oferta	
1	Ficha tecnica de los acondicionadores de aire, según las especificaciones de los Item 1, del lote 5, de acuerdo al numeral 2.	1	Cumple	Páginas 82 y 8 5	No cumple	No cumple No especifica cantidades Páginas 79 y 83	Cumple	Páginas 275, 278, 284	No oferta	

RESUMEN DE EVALUACION										
LOTE	Ofertas evaluadas									
	Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Romaca S.A		Lermont Engineering Group, SRL.		Santana Rothschild Distribution SRL			
	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario		
Lote 1	No cumple	No cumple con item 1 del lote 1	No cumple	No cumple con item 1 del lote 1 y no especifica cantidades ofertadas	No cumple		No oferta			
Lote 2	Cumple		No cumple	No especifica cantidades ofertadas No oferta eficiencia solicitada para item 3 de la Vega-3 y 4 de Santiago.	Cumple		No oferta			
Lote 3	Cumple		No cumple	No especifica cantidades ofertadas No oferta el voltaje requerido para los items 1,2 y 3	Cumple		No oferta			



Nombre del Proceso:	Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-35-2023
Fecha de EVALUACION TECNICA CONSOLIDADA:	26 de octubre de 2023

CONTINUACION DE EVALUACION CONSOLIDADA

LOTE	Ofertas evaluadas							
	Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Romaca S.A		Lermont Engineering Group, SRL.		Santana Rothschild Distribution SRL	
	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
Lote 4	Cumple		No cumple	No especifica cantidades ofertadas No oferta eficiencia solicitada para item 3 de San Pedro de Macoris, 4 de Higuay, 3 del Seibo.	Cumple		No cumple	El requerimiento es de 36,000 Btu y oferta un equipo de 60,000 Btu. La información se encuentra en la Pagina 110.
Lote 5	No cumple	No cumple con item 3 de Montecristi, lote 5	No cumple	No especifica cantidades ofertadas No oferta eficiencia solicitada para item 3 y 4 de Montecristi	Cumple		No oferta	

Nombre del Oferente: GUAVA SERVICES, S.R.L
Este oferente ha sido deshabilitado para todos los lotes, debido a que presentó la oferta económica fuera del sobre B, incumpliendo de esta manera lo establecido en el Numeral 19.3 del pliego de condiciones: “ Serán descalificadas las ofertas que no incluya todos los requisitos indicados en este numeral (luego de agotada la fase de subsanación establecida), así como las propuestas que revelen o infieran los precios fuera de la oferta económica (sobre B)”.

FIN MATRIZ DE EVALUACION

Evaluación realizada por:

Maria Elizabeth Hernandez- Supervisora de Mantenimiento.

Rafael A. Lopez Nuñez- Supervisor de Mantenimiento.



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Maria E. Hernandez Peña

Julio H. Liriano Corporan

Ramon A. Vargas Rosario

Rafael A. Lopez Nuñez

Carlos V. Minyety Sanchez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/EPL6-9WC6-BIEI-EE0F>





Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Nombre del Oferente: VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL			
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 16,000 Btu, portátil, eficiencia mínima 8.9 EER, Refrigerante 410A, rango de voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y autodiagnóstico; reinicio automático y temporizador.	2	No cumple	No cumple con los Btu solicitados. Oferta: 14,000 Btu Páginas73 y 84
ITEM 2 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Páginas73 y 85
ITEM 3 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas73 y 85
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas73, 86 y 88



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 5 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 73, 74, 87 y 88
ITEM 6 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 74, 86 y 88
ITEM 7 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	11	Cumple	Páginas 74, 87 y 88
ITEM 8 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208- 240 V, Trifásico, frecuencia 60Hz. 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 74, 89, 90, 105 y 106

LOTE 2
LA VEGA- SANTIAGO- SAN FRANCISCO DE MACORIS- SAMANÁ

LA VEGA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	Cumple	Páginas 74, 75 y 85



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 75 y 85
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 75, 86 y 88
SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	Cumple	Páginas 75, 85
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 75, 85
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 75, 76, 86 Y 88
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 76, 87 Y 88



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial**

SAN FRANCISCO DE MACORIS

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 76, 85
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 76, 85

SAMANA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 76, 85

LOTE 3
PUERTO PLATA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 77, 89, 90 y 106
ITEM 2 Acondicionador de aire de 10 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 77, 89, 90 y 106



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 15 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 77, 89, 90 y 106
ITEM 4 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 85
LOTE 4 SAN PEDRO DE MACORIS- LA ROMANA- HIGUEY-HATO MAYOR-EL SEIBO			
SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 78 Y 85
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 78 Y 85
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 78, 86 Y 88



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Páginas 78 Y 85
ITEM 2 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Páginas 78, 79, 86 Y 88
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 79, 86 Y 88
HIGUEY			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 79 Y 85
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 79 Y 85



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 79 Y 85
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 79, 86 Y 88
HATO MAYOR			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 80 Y 85
EL SEIBO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 80 Y 86
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 80 Y 85
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 80, 86 Y 88



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LOTE 5 MONTECRISTI-VILLA VASQUEZ-GUAYUBIN-SANTIAGO RODRIGUEZ			
MONTECRISTI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 81 Y 85
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 81 Y 85
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No cumple	Modelo ofertado corresponde a un equipo de 60 mil Btu. Páginas 81 86 Y 88
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 81 86 Y 88
VILLA VASQUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 81 y 85



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 81, 82 y 8 5
GUAYUBIN			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 82 y 8 5
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 82 y 8 5
SANTIAGO RODRIGUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 82 y 8 5
a)Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.		Cumple	Página 73- 83
b) fichas técnicas		Cumple	Página 84-168
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 169- 170
d) Mostrar evidencia (contrato, órdenes de compra, certificaciones de recepción conforme, etc.) donde muestre una experiencia minima de cinco (5)años en las instalaciones de estos servicios.		Cumple	Página 171-180



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

Nombre del Oferente: ROMACA INDUSTRIAL S.A.

LOTE 1
DISTRITO NACIONAL

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 16,000 Btu, portátil, eficiencia mínima 8.9 EER, Refrigerante 410A, rango de voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y autodiagnóstico; reinicio automático y temporizador.	2	No cumple	No especifica cantidades No oferta los btu solicitados Páginas 72
ITEM 2 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	No cumple	No especifica cantidades Páginas 72 y 83
ITEM 3 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 72 y 83
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No cumple	No especifica cantidades Páginas 72 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
ITEM 5 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 72, 105, 109,114 y 115



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 6 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 73 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
ITEM 7 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	11	No cumple	No especifica cantidades Páginas 73, 105, 109, 114 y 115 Oferta eficiencia menor a la solicitada. Modelo de la evaporadora ofertado corresponde a un equipo de 48,000 Btu.
ITEM 8 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208- 240 V, Trifásico, frecuencia 60Hz.70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 73, 236 y 302
LOTE 2 LA VEGA- SANTIAGO- SAN FRANCISCO DE MACORIS- SAMANÁ			
LA VEGA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No cumple	No especifica cantidades Páginas 75, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 73, 105, 109, 114 y 115 Oferta eficiencia menor a la solicitada. Modelo de la evaporadora ofertado corresponde a un equipo de 48,000 Btu.



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

SAN FRANCISCO DE MACORIS

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83
SAMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83
LOTE 3 PUERTO PLATA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades No cumple con el voltaje requerido, oferta 208/230 v. Páginas 77, 106
ITEM 2 Acondicionador de aire de 10 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades No cumple con el voltaje requerido, oferta 208/230 v. Páginas 77, 106



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 15 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades No cumple con el voltaje requerido, oferta 208/230 v. Páginas 77, 106
ITEM 4 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 76 y 83
LOTE 4 SAN PEDRO DE MACORIS- LA ROMANA- HIGUEY-HATO MAYOR-EL SEIBO			
SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
HIGUEY			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
HATO MAYOR			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
EL SEIBO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LOTE 5 MONTECRISTI-VILLA VASQUEZ-GUAYUBIN-SANTIAGO RODRIGUEZ			
MONTECRISTI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
VILLA VASQUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial**

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83
GUAYUBIN			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83
SANTIAGO RODRIGUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.		Cumple	Página 71 -79
b) fichas técnicas		Cumple	Página 80 -302
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		No cumple	Página 304 Oferta un año de garantía al equipo completo. Se requieren 2 años.
d) Mostrar evidencia (contrato, órdenes de compra, certificaciones de recepción conforme, etc.) donde muestre una experiencia mínima de cinco (5)años en las instalaciones de estos servicios.		Cumple	Página 306 -322



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

Nombre del Oferente: LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL.

LOTE 1
DISTRITO NACIONAL

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 16,000 Btu, portátil, eficiencia mínima 8.9 EER, Refrigerante 410A, rango de voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y autodiagnóstico; reinicio automático y temporizador.	2	No cumple	No oferta los Btu solicitados Páginas 122,124,133
ITEM 2 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Páginas 135, 122 y 125
ITEM 3 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 135, 122 y 126
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 122, 127, 138 y 139



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 5 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 123, 128, 140 y 141
ITEM 6 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 123, 129, 142 y 143
ITEM 7 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	11	Cumple	Páginas 123, 130, 144 y 145
ITEM 8 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208- 240 V, Trifásico, frecuencia 60Hz.70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 123, 131, 146 162 y 163

LOTE 2
LA VEGA- SANTIAGO- SAN FRANCISCO DE MACORIS- SAMANÁ

LA VEGA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	Cumple	Páginas 170, 173, 181



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 170, 174, 181
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 170, 185, 188
SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	Cumple	Páginas 171, 181, 176
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 171, 174, 181
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 171, 177, 187, 185
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 171, 178, 188



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

SAN FRANCISCO DE MACORIS

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 171, 173, 181
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 171, 176, 181

SAMANA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 172, 173, 181

LOTE 3
PUERTO PLATA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 191, 195, 196,197 y 214
ITEM 2 Acondicionador de aire de 10 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 191, 194, 196,197 y 214



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 15 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 191, 193, 223,225
ITEM 4 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 191, 192, 181
LOTE 4 SAN PEDRO DE MACORIS- LA ROMANA- HIGUEY-HATO MAYOR-EL SEIBO			
SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 257, 260
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 257, 261, 267
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 257, 262, 269, 270



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Páginas 258, 260
ITEM 2 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Páginas 258, 262, 270
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 258, 185, 263, 271
HIGUEY			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 258, 260
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 258, 261



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 258, 267, 265
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 258, 262, 270, 269
HATO MAYOR			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 259, 260
EL SEIBO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 259, 260
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 259, 261
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 259, 262, 270 y 269



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LOTE 5 MONTECRISTI-VILLA VASQUEZ-GUAYUBIN-SANTIAGO RODRIGUEZ			
MONTECRISTI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 274, 277, 284
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 274, 278, 284
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 274, 279, 286, 287
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 274, 280, 288, 289
VILLA VASQUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 275, 281, 284



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 275, 278, 284
GUAYUBIN			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 275, 277, 284
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 275, 281, 284
SANTIAGO RODRIGUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 275, 278, 284
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.		Cumple	Páginas 111-123, 170-172, 191, 258-260, 275-277.
b) fichas técnicas		Cumple	Páginas 124-168, 173-189, 192-256, 261-273, 278-290.
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 105



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
d) Mostrar evidencia (contrato, órdenes de compra, certificaciones de recepción conforme, etc.) donde muestre una experiencia mínima de cinco (5) años en las instalaciones de estos servicios.		Cumple	Página 106-110
Nombre del Oferente: SANTANA ROTHSCHILD DISTRIBUTION SRL			
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 16,000 Btu, portátil, eficiencia mínima 8.9 EER, Refrigerante 410A, rango de voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y autodiagnóstico; reinicio automático y temporizador.	2	No Oferta	
ITEM 2 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	No Oferta	
ITEM 3 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No Oferta	
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No Oferta	



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 5 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No Oferta	
ITEM 6 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No Oferta	
ITEM 7 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	11	No Oferta	
ITEM 8 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208- 240 V, Trifásico, frecuencia 60Hz.70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
LOTE 2 LA VEGA- SANTIAGO- SAN FRANCISCO DE MACORIS- SAMANÁ			
LA VEGA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	No Oferta	



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No Oferta	
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No Oferta	
SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	No Oferta	
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No Oferta	
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No Oferta	
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

SAN FRANCISCO DE MACORIS

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No Oferta	
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	

SAMANA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	

LOTE 3
PUERTO PLATA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
ITEM 2 Acondicionador de aire de 10 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 15 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
ITEM 4 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
LOTE 4 SAN PEDRO DE MACORIS- LA ROMANA- HIGUEY-HATO MAYOR-EL SEIBO			
SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Página 102
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 102
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 103



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Página 102
ITEM 2 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Página 104
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Página 105
HIGUEY			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Página 106
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 106



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 107
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 107
HATO MAYOR			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 108
EL SEIBO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 109
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Página 109
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	El requerimiento es de 36,000 Btu y oferta un equipo de 60,000 Btu, La información se encuentra en la Pagina 110.



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LOTE 5 MONTECRISTI-VILLA VASQUEZ-GUAYUBIN-SANTIAGO RODRIGUEZ			
MONTECRISTI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No Oferta	
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No Oferta	
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No Oferta	
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
VILLA VASQUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial**

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
GUAYUBIN			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
SANTIAGO RODRIGUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.		Cumple	Páginas 102-110
b) fichas técnicas		Cumple	Páginas 111-126
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 130
d) Mostrar evidencia (contrato, órdenes de compra, certificaciones de recepción conforme, etc.) donde muestre una experiencia mínima de cinco (5)años en las instalaciones de estos servicios.		Cumple	Páginas 131-133



Dirección General de Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de Servicios y Mantenimiento

Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

Nombre del Oferente: GUAVA SERVICES, S.R.L

Este oferente ha sido deshabilitado para todos los lotes, debido a que presentó la oferta económica fuera del sobre B, incumpliendo de esta manera lo establecido en el Numeral 19.3 del pliego de condiciones:
“ Serán descalificadas las ofertas que no incluya todos los requisitos indicados en este numeral (luego de agotada la fase de subsanación establecida), así como las propuestas que revelen o infieran los precios fuera de la oferta económica (sobre B)”.

Perito evaluador:

Maria Elizabeth Hernandez

Código: 8605

Puesto: Supervisora de Mantenimiento

Departamento: Unidad de Servicios y Mantenimiento



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Maria E. Hernandez Peña

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/M0WI-JYX-H0P5-NSTH>





Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Nombre del Oferente: VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL			
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 16,000 Btu, portátil, eficiencia mínima 8.9 EER, Refrigerante 410A, rango de voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y autodiagnóstico; reinicio automático y temporizador.	2	No cumple	No cumple con los Btu solicitados. Oferta: 14,000 Btu Páginas73 y 84
ITEM 2 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Páginas73 y 85
ITEM 3 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas73 y 85
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas73, 86 y 88



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 5 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 73, 74, 87 y 88
ITEM 6 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 74, 86 y 88
ITEM 7 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	11	Cumple	Páginas 74, 87 y 88
ITEM 8 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208- 240 V, Trifásico, frecuencia 60Hz. 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 74, 89, 90, 105 y 106

LOTE 2
LA VEGA- SANTIAGO- SAN FRANCISCO DE MACORIS- SAMANÁ

LA VEGA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	Cumple	Páginas 74, 75 y 85



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 75 y 85
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 75, 86 y 88
SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	Cumple	Páginas 75, 85
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 75, 85
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 75, 76, 86 Y 88
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 76, 87 Y 88



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial**

SAN FRANCISCO DE MACORIS

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 76, 85
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 76, 85

SAMANA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 76, 85

LOTE 3
PUERTO PLATA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 77, 89, 90 y 106
ITEM 2 Acondicionador de aire de 10 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 77, 89, 90 y 106



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 15 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 77, 89, 90 y 106
ITEM 4 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 85
LOTE 4 SAN PEDRO DE MACORIS- LA ROMANA- HIGUEY-HATO MAYOR-EL SEIBO			
SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 78 Y 85
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 78 Y 85
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 78, 86 Y 88



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Páginas 78 Y 85
ITEM 2 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Páginas 78, 79, 86 Y 88
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 79, 86 Y 88
HIGUEY			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 79 Y 85
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 79 Y 85



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 79 Y 85
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 79, 86 Y 88
HATO MAYOR			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 80 Y 85
EL SEIBO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 80 Y 86
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 80 Y 85
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 80, 86 Y 88



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LOTE 5 MONTECRISTI-VILLA VASQUEZ-GUAYUBIN-SANTIAGO RODRIGUEZ			
MONTECRISTI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 81 Y 85
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 81 Y 85
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No cumple	Modelo ofertado corresponde a un equipo de 60 mil Btu. Páginas 81 86 Y 88
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 81 86 Y 88
VILLA VASQUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 81 y 85



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 81, 82 y 8 5
GUAYUBIN			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 82 y 8 5
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 82 y 8 5
SANTIAGO RODRIGUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 82 y 8 5
a)Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.		Cumple	Página 73- 83
b) fichas técnicas		Cumple	Página 84-168
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 169- 170
d) Mostrar evidencia (contrato, órdenes de compra, certificaciones de recepción conforme, etc.) donde muestre una experiencia minima de cinco (5)años en las instalaciones de estos servicios.		Cumple	Página 171-180



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

Nombre del Oferente: ROMACA INDUSTRIAL S.A.

LOTE 1
DISTRITO NACIONAL

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 16,000 Btu, portátil, eficiencia mínima 8.9 EER, Refrigerante 410A, rango de voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y autodiagnóstico; reinicio automático y temporizador.	2	No cumple	No especifica cantidades No oferta los btu solicitados Páginas 72
ITEM 2 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	No cumple	No especifica cantidades Páginas 72 y 83
ITEM 3 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 72 y 83
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No cumple	No especifica cantidades Páginas 72 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
ITEM 5 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 72, 105, 109,114 y 115



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 6 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 73 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
ITEM 7 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	11	No cumple	No especifica cantidades Páginas 73, 105, 109, 114 y 115 Oferta eficiencia menor a la solicitada. Modelo de la evaporadora ofertado corresponde a un equipo de 48,000 Btu.
ITEM 8 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208- 240 V, Trifásico, frecuencia 60Hz.70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 73, 236 y 302
LOTE 2 LA VEGA- SANTIAGO- SAN FRANCISCO DE MACORIS- SAMANÁ			
LA VEGA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No cumple	No especifica cantidades Páginas 75, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 73, 105, 109, 114 y 115 Oferta eficiencia menor a la solicitada. Modelo de la evaporadora ofertado corresponde a un equipo de 48,000 Btu.



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

SAN FRANCISCO DE MACORIS

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83
SAMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83
LOTE 3 PUERTO PLATA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades No cumple con el voltaje requerido, oferta 208/230 v. Páginas 77, 106
ITEM 2 Acondicionador de aire de 10 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades No cumple con el voltaje requerido, oferta 208/230 v. Páginas 77, 106



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 15 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades No cumple con el voltaje requerido, oferta 208/230 v. Páginas 77, 106
ITEM 4 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 76 y 83
LOTE 4 SAN PEDRO DE MACORIS- LA ROMANA- HIGUEY-HATO MAYOR-EL SEIBO			
SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
HIGUEY			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
HATO MAYOR			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
EL SEIBO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LOTE 5 MONTECRISTI-VILLA VASQUEZ-GUAYUBIN-SANTIAGO RODRIGUEZ			
MONTECRISTI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
VILLA VASQUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial**

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83
GUAYUBIN			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83
SANTIAGO RODRIGUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.		Cumple	Página 71 -79
b) fichas técnicas		Cumple	Página 80 -302
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		No cumple	Página 304 Oferta un año de garantía al equipo completo. Se requieren 2 años.
d) Mostrar evidencia (contrato, órdenes de compra, certificaciones de recepción conforme, etc.) donde muestre una experiencia mínima de cinco (5)años en las instalaciones de estos servicios.		Cumple	Página 306 -322



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

Nombre del Oferente: LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL.

LOTE 1
DISTRITO NACIONAL

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 16,000 Btu, portátil, eficiencia mínima 8.9 EER, Refrigerante 410A, rango de voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y autodiagnóstico; reinicio automático y temporizador.	2	No cumple	No oferta los Btu solicitados Páginas 122,124,133
ITEM 2 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Páginas 135, 122 y 125
ITEM 3 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 135, 122 y 126
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 122, 127, 138 y 139



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 5 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 123, 128, 140 y 141
ITEM 6 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 123, 129, 142 y 143
ITEM 7 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	11	Cumple	Páginas 123, 130, 144 y 145
ITEM 8 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208- 240 V, Trifásico, frecuencia 60Hz.70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 123, 131, 146 162 y 163

LOTE 2
LA VEGA- SANTIAGO- SAN FRANCISCO DE MACORIS- SAMANÁ

LA VEGA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	Cumple	Páginas 170, 173, 181



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 170, 174, 181
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 170, 185, 188
SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	Cumple	Páginas 171, 181, 176
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 171, 174, 181
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 171, 177, 187, 185
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 171, 178, 188



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

SAN FRANCISCO DE MACORIS

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 171, 173, 181
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 171, 176, 181

SAMANA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 172, 173, 181

LOTE 3
PUERTO PLATA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 191, 195, 196,197 y 214
ITEM 2 Acondicionador de aire de 10 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 191, 194, 196,197 y 214



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 15 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 191, 193, 223,225
ITEM 4 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 191, 192, 181
LOTE 4 SAN PEDRO DE MACORIS- LA ROMANA- HIGUEY-HATO MAYOR-EL SEIBO			
SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 257, 260
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 257, 261, 267
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 257, 262, 269, 270



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Páginas 258, 260
ITEM 2 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Páginas 258, 262, 270
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 258, 185, 263, 271
HIGUEY			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 258, 260
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 258, 261



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 258, 267, 265
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 258, 262, 270, 269
HATO MAYOR			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 259, 260
EL SEIBO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 259, 260
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 259, 261
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 259, 262, 270 y 269



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LOTE 5 MONTECRISTI-VILLA VASQUEZ-GUAYUBIN-SANTIAGO RODRIGUEZ			
MONTECRISTI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 274, 277, 284
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 274, 278, 284
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 274, 279, 286, 287
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 274, 280, 288, 289
VILLA VASQUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 275, 281, 284



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial**

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 275, 278, 284
GUAYUBIN			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 275, 277, 284
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 275, 281, 284
SANTIAGO RODRIGUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 275, 278, 284
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.		Cumple	Páginas 111-123, 170-172, 191, 258-260, 275-277.
b) fichas técnicas		Cumple	Páginas 124-168, 173-189, 192-256, 261-273, 278-290.
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 105



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
d) Mostrar evidencia (contrato, órdenes de compra, certificaciones de recepción conforme, etc.) donde muestre una experiencia mínima de cinco (5)años en las instalaciones de estos servicios.		Cumple	Página 106-110
Nombre del Oferente: SANTANA ROTHSCHILD DISTRIBUTION SRL			
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 16,000 Btu, portátil, eficiencia mínima 8.9 EER, Refrigerante 410A, rango de voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y autodiagnóstico; reinicio automático y temporizador.	2	No Oferta	
ITEM 2 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	No Oferta	
ITEM 3 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No Oferta	
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No Oferta	



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 5 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No Oferta	
ITEM 6 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No Oferta	
ITEM 7 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	11	No Oferta	
ITEM 8 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208- 240 V, Trifásico, frecuencia 60Hz.70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
LOTE 2 LA VEGA- SANTIAGO- SAN FRANCISCO DE MACORIS- SAMANÁ			
LA VEGA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	No Oferta	



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No Oferta	
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No Oferta	
SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	No Oferta	
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No Oferta	
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No Oferta	
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

SAN FRANCISCO DE MACORIS

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No Oferta	
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	

SAMANA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	

LOTE 3
PUERTO PLATA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
ITEM 2 Acondicionador de aire de 10 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 15 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
ITEM 4 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
LOTE 4 SAN PEDRO DE MACORIS- LA ROMANA- HIGUEY-HATO MAYOR-EL SEIBO			
SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Página 102
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 102
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 103



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Página 102
ITEM 2 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Página 104
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Página 105
HIGUEY			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Página 106
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 106



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 107
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 107
HATO MAYOR			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 108
EL SEIBO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 109
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Página 109
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	El requerimiento es de 36,000 Btu y oferta un equipo de 60,000 Btu, La información se encuentra en la Página 110.



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LOTE 5 MONTECRISTI-VILLA VASQUEZ-GUAYUBIN-SANTIAGO RODRIGUEZ			
MONTECRISTI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No Oferta	
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No Oferta	
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No Oferta	
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
VILLA VASQUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial**

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
GUAYUBIN			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
SANTIAGO RODRIGUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.		Cumple	Páginas 102-110
b) fichas técnicas		Cumple	Páginas 111-126
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 130
d) Mostrar evidencia (contrato, órdenes de compra, certificaciones de recepción conforme, etc.) donde muestre una experiencia mínima de cinco (5)años en las instalaciones de estos servicios.		Cumple	Páginas 131-133



Dirección General de Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de Servicios y Mantenimiento

Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

Nombre del Oferente: GUAVA SERVICES, S.R.L

Este oferente ha sido deshabilitado para todos los lotes, debido a que presentó la oferta económica fuera del sobre B, incumpliendo de esta manera lo establecido en el Numeral 19.3 del pliego de condiciones:

“ Serán descalificadas las ofertas que no incluya todos los requisitos indicados en este numeral (luego de agotada la fase de subsanación establecida), así como las propuestas que revelen o infieran los precios fuera de la oferta económica (sobre B)”.

Perito evaluador:

Ramón A. Vargas

Código: 274

Puesto: Supervisor de Electricidad

Departamento: Unidad de Servicios y Mantenimiento



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Ramon A. Vargas Rosario

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/19T4-A4WE-H487-7HE6>





Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Nombre del Oferente: VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL			
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 16,000 Btu, portátil, eficiencia mínima 8.9 EER, Refrigerante 410A, rango de voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y autodiagnóstico; reinicio automático y temporizador.	2	No cumple	No cumple con los Btu solicitados. Oferta: 14,000 Btu Páginas73 y 84
ITEM 2 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Páginas73 y 85
ITEM 3 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas73 y 85
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas73, 86 y 88



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 5 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 73, 74, 87 y 88
ITEM 6 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 74, 86 y 88
ITEM 7 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	11	Cumple	Páginas 74, 87 y 88
ITEM 8 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208- 240 V, Trifásico, frecuencia 60Hz. 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 74, 89, 90, 105 y 106

LOTE 2
LA VEGA- SANTIAGO- SAN FRANCISCO DE MACORIS- SAMANÁ

LA VEGA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	Cumple	Páginas 74, 75 y 85



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 75 y 85
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 75, 86 y 88
SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	Cumple	Páginas 75, 85
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 75, 85
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 75, 76, 86 Y 88
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 76, 87 Y 88



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

SAN FRANCISCO DE MACORIS

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 76, 85
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 76, 85

SAMANA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 76, 85

LOTE 3
PUERTO PLATA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 77, 89, 90 y 106
ITEM 2 Acondicionador de aire de 10 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 77, 89, 90 y 106



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 15 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 77, 89, 90 y 106
ITEM 4 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 85
LOTE 4 SAN PEDRO DE MACORIS- LA ROMANA- HIGUEY-HATO MAYOR-EL SEIBO			
SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 78 Y 85
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 78 Y 85
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 78, 86 Y 88



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Páginas 78 Y 85
ITEM 2 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Páginas 78, 79, 86 Y 88
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 79, 86 Y 88
HIGUEY			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 79 Y 85
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 79 Y 85



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 79 Y 85
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 79, 86 Y 88
HATO MAYOR			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 80 Y 85
EL SEIBO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 80 Y 86
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 80 Y 85
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 80, 86 Y 88



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LOTE 5 MONTECRISTI-VILLA VASQUEZ-GUAYUBIN-SANTIAGO RODRIGUEZ			
MONTECRISTI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 81 Y 85
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 81 Y 85
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No cumple	Modelo ofertado corresponde a un equipo de 60 mil Btu. Páginas 81 86 Y 88
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 81 86 Y 88
VILLA VASQUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 81 y 85



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial**

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 81, 82 y 8 5
GUAYUBIN			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 82 y 8 5
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 82 y 8 5
SANTIAGO RODRIGUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 82 y 8 5
a)Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.		Cumple	Página 73- 83
b) fichas técnicas		Cumple	Página 84-168
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 169- 170
d) Mostrar evidencia (contrato, órdenes de compra, certificaciones de recepción conforme, etc.) donde muestre una experiencia minima de cinco (5)años en las instalaciones de estos servicios.		Cumple	Página 171-180



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

Nombre del Oferente: ROMACA INDUSTRIAL S.A.

LOTE 1
DISTRITO NACIONAL

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 16,000 Btu, portátil, eficiencia mínima 8.9 EER, Refrigerante 410A, rango de voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y autodiagnóstico; reinicio automático y temporizador.	2	No cumple	No especifica cantidades No oferta los btu solicitados Páginas 72
ITEM 2 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	No cumple	No especifica cantidades Páginas 72 y 83
ITEM 3 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 72 y 83
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No cumple	No especifica cantidades Páginas 72 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
ITEM 5 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 72, 105, 109,114 y 115



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 6 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 73 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
ITEM 7 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	11	No cumple	No especifica cantidades Páginas 73, 105, 109, 114 y 115 Oferta eficiencia menor a la solicitada. Modelo de la evaporadora ofertado corresponde a un equipo de 48,000 Btu.
ITEM 8 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208- 240 V, Trifásico, frecuencia 60Hz.70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 73, 236 y 302
LOTE 2 LA VEGA- SANTIAGO- SAN FRANCISCO DE MACORIS- SAMANÁ			
LA VEGA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No cumple	No especifica cantidades Páginas 75, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 73, 105, 109, 114 y 115 Oferta eficiencia menor a la solicitada. Modelo de la evaporadora ofertado corresponde a un equipo de 48,000 Btu.



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

SAN FRANCISCO DE MACORIS

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83
SAMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 74 y 83
LOTE 3 PUERTO PLATA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades No cumple con el voltaje requerido, oferta 208/230 v. Páginas 77, 106
ITEM 2 Acondicionador de aire de 10 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades No cumple con el voltaje requerido, oferta 208/230 v. Páginas 77, 106



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 15 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades No cumple con el voltaje requerido, oferta 208/230 v. Páginas 77, 106
ITEM 4 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 76 y 83
LOTE 4			
SAN PEDRO DE MACORIS- LA ROMANA- HIGUEY-HATO MAYOR-EL SEIBO			
SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
HIGUEY			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
HATO MAYOR			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
EL SEIBO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77 y 83
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 77, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LOTE 5 MONTECRISTI-VILLA VASQUEZ-GUAYUBIN-SANTIAGO RODRIGUEZ			
MONTECRISTI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79, 86 y 87 Oferta eficiencia menor a la solicitada.
VILLA VASQUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial**

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83
GUAYUBIN			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83
SANTIAGO RODRIGUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	No especifica cantidades Páginas 79 y 83
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.		Cumple	Página 71 -79
b) fichas técnicas		Cumple	Página 80 -302
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		No cumple	Página 304 Oferta un año de garantía al equipo completo. Se requieren 2 años.
d) Mostrar evidencia (contrato, órdenes de compra, certificaciones de recepción conforme, etc.) donde muestre una experiencia mínima de cinco (5)años en las instalaciones de estos servicios.		Cumple	Página 306 -322



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

Nombre del Oferente: LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL.

LOTE 1
DISTRITO NACIONAL

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 16,000 Btu, portátil, eficiencia mínima 8.9 EER, Refrigerante 410A, rango de voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y autodiagnóstico; reinicio automático y temporizador.	2	No cumple	No oferta los Btu solicitados Páginas 122,124,133
ITEM 2 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Páginas 135, 122 y 125
ITEM 3 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 135, 122 y 126
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 122, 127, 138 y 139



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 5 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 123, 128, 140 y 141
ITEM 6 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 123, 129, 142 y 143
ITEM 7 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	11	Cumple	Páginas 123, 130, 144 y 145
ITEM 8 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208- 240 V, Trifásico, frecuencia 60Hz.70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 123, 131, 146 162 y 163

LOTE 2
LA VEGA- SANTIAGO- SAN FRANCISCO DE MACORIS- SAMANÁ

LA VEGA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	Cumple	Páginas 170, 173, 181



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 170, 174, 181
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 170, 185, 188
SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	Cumple	Páginas 171, 181, 176
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 171, 174, 181
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 171, 177, 187, 185
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 171, 178, 188



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

SAN FRANCISCO DE MACORIS

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 171, 173, 181
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 171, 176, 181

SAMANA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 172, 173, 181

LOTE 3
PUERTO PLATA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 191, 195, 196,197 y 214
ITEM 2 Acondicionador de aire de 10 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 191, 194, 196,197 y 214



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 15 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 191, 193, 223,225
ITEM 4 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 191, 192, 181
LOTE 4 SAN PEDRO DE MACORIS- LA ROMANA- HIGUEY-HATO MAYOR-EL SEIBO			
SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 257, 260
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 257, 261, 267
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 257, 262, 269, 270



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Páginas 258, 260
ITEM 2 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Páginas 258, 262, 270
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 258, 185, 263, 271
HIGUEY			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 258, 260
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 258, 261



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 258, 267, 265
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 258, 262, 270, 269
HATO MAYOR			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 259, 260
EL SEIBO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 259, 260
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Páginas 259, 261
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 259, 262, 270 y 269



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LOTE 5 MONTECRISTI-VILLA VASQUEZ-GUAYUBIN-SANTIAGO RODRIGUEZ			
MONTECRISTI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 274, 277, 284
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	Cumple	Páginas 274, 278, 284
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	Cumple	Páginas 274, 279, 286, 287
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 274, 280, 288, 289
VILLA VASQUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 275, 281, 284



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial**

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 275, 278, 284
GUAYUBIN			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 275, 277, 284
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 275, 281, 284
SANTIAGO RODRIGUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Páginas 275, 278, 284
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.		Cumple	Páginas 111-123, 170-172, 191, 258-260, 275-277.
b) fichas técnicas		Cumple	Páginas 124-168, 173-189, 192-256, 261-273, 278-290.
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 105



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
d) Mostrar evidencia (contrato, órdenes de compra, certificaciones de recepción conforme, etc.) donde muestre una experiencia mínima de cinco (5) años en las instalaciones de estos servicios.		Cumple	Página 106-110
Nombre del Oferente: SANTANA ROTHSCHILD DISTRIBUTION SRL			
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 16,000 Btu, portátil, eficiencia mínima 8.9 EER, Refrigerante 410A, rango de voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y autodiagnóstico; reinicio automático y temporizador.	2	No Oferta	
ITEM 2 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	No Oferta	
ITEM 3 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No Oferta	
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No Oferta	



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 5 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No Oferta	
ITEM 6 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No Oferta	
ITEM 7 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	11	No Oferta	
ITEM 8 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208- 240 V, Trifásico, frecuencia 60Hz.70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
LOTE 2 LA VEGA- SANTIAGO- SAN FRANCISCO DE MACORIS- SAMANÁ			
LA VEGA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	No Oferta	



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No Oferta	
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No Oferta	
SANTIAGO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	6	No Oferta	
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No Oferta	
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No Oferta	
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial**

SAN FRANCISCO DE MACORIS

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	No Oferta	
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
SAMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
LOTE 3 PUERTO PLATA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 7.5 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
ITEM 2 Acondicionador de aire de 10 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial**

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 15 Ton, Trifásico, tipo manejadora, R 410A, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Voltaje 460-480, frecuencia 60Hz Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
ITEM 4 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
LOTE 4 SAN PEDRO DE MACORIS- LA ROMANA- HIGUEY-HATO MAYOR-EL SEIBO			
SAN PEDRO DE MACORIS			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Página 102
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 102
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 103



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LA ROMANA			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Página 102
ITEM 2 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	5	Cumple	Página 104
ITEM 3 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Página 105
HIGUEY			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Página 106
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 106



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 3 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 107
ITEM 4 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 107
HATO MAYOR			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 108
EL SEIBO			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	Cumple	Página 109
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	2	Cumple	Página 109
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No cumple	El requerimiento es de 36,000 Btu y oferta un equipo de 60,000 Btu, La información se encuentra en la Pagina 110.



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

LOTE 5 MONTECRISTI-VILLA VASQUEZ-GUAYUBIN-SANTIAGO RODRIGUEZ			
MONTECRISTI			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No Oferta	
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	3	No Oferta	
ITEM 3 Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	4	No Oferta	
ITEM 4 Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
VILLA VASQUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	



Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial**

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 2 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
GUAYUBIN			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
ITEM 2 Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
SANTIAGO RODRIGUEZ			
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CANTIDAD	CRITERIO	COMENTARIO
ITEM 1 Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	No Oferta	
a)Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.		Cumple	Páginas 102-110
b) fichas técnicas		Cumple	Páginas 111-126
c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		Cumple	Página 130
d) Mostrar evidencia (contrato, órdenes de compra, certificaciones de recepción conforme, etc.) donde muestre una experiencia mínima de cinco (5)años en las instalaciones de estos servicios.		Cumple	Páginas 131-133



Dirección General de Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de Servicios y Mantenimiento

Fecha 26 de Febrero de 2024

Código del proceso: LPN-CPJ-35-2023

Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial

Nombre del Oferente: GUAVA SERVICES, S.R.L

Este oferente ha sido deshabilitado para todos los lotes, debido a que presentó la oferta económica fuera del sobre B, incumpliendo de esta manera lo establecido en el Numeral 19.3 del pliego de condiciones:
“ Serán descalificadas las ofertas que no incluya todos los requisitos indicados en este numeral (luego de agotada la fase de subsanación establecida), así como las propuestas que revelen o infieran los precios fuera de la oferta económica (sobre B)”.

Perito evaluador:

Rafael A. López N.

Código: 16093

Puesto: Supervisor de Mantenimiento

Departamento: Unidad de Servicios y Mantenimiento



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Rafael A. Lopez Nuñez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/2FIU-O211-F5K5-LC9K>

