

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**Lote 1 (DISTRITO NACIONAL)**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Wisnet, S.R.L.		Climcon, S.R.L.		Victor Garcia Aire Acondicionado, S.R.L.		EuroTeco, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	3	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.77	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
2	4	Und	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor. incluye instalacion de 30 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.77	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
3	6	Und	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 36 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.77	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
4	5	Und	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 45 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.77	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
5	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 48,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 25 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.77	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
6	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A</b> , tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.77	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
7	2	Und	<b>Acondicionador de aire portátil de 16,000 BTU, R410 A</b> , eficiencia 8.9 EER, voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y auto diagnostico; reinicio automático y temporizador. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	No oferta		No oferta		No cumple	No utiliza el refrigerante solicitado. Pag.94	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
8	2	Und	<b>Acondicionador de aire portátil de 12,000 BTU, R410 A</b> , eficiencia 8.9 EER, voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y auto diagnostico; reinicio automático y temporizador. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	No oferta		No oferta		No cumple	No utiliza el refrigerante solicitado. Pag.92	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**Lote 1 (DISTRITO NACIONAL)**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Lermont Engineering Group, S.R.L.		Grupo Cimentados, S.R.L		MPG, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	3	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 4	Cumple	Página 54	Cumple	Página 119
2	4	Und	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 30 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 4	Cumple	Página 54	Cumple	Página 119
3	6	Und	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 36 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 5	Cumple	Página 54	Cumple	Página 119
4	5	Und	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 45 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 5	Cumple	Página 54	Cumple	Página 119
5	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 48,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 25 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 5	Cumple	Página 54	Cumple	Página 119
6	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A</b> , tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 5	Cumple	Página 54	Cumple	Página 119
7	2	Und	<b>Acondicionador de aire portátil de 16,000 BTU, R410 A</b> , eficiencia 8.9 EER, voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y auto diagnostico; reinicio automático y temporizador. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	No cumple	Suministra ficha tecnica de otro equipo. pagina 200 oferta tecnica	Cumple	Página 55	Cumple	Página 119, 129
8	2	Und	<b>Acondicionador de aire portátil de 12,000 BTU, R410 A</b> , eficiencia 8.9 EER, voltaje 110-120 v, monofásico. Sistema de auto evaporación, autoprotección y auto diagnostico; reinicio automático y temporizador. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple	Página 5	Cumple	Página 55	Cumple	Página 119, 129

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**Lote 2 Santo Domingo Norte**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Wisnet, S.R.L.		Climcon, S.R.L.		Victor Garcia Aire Acondicionado S.R.L.		EuroTecno, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.78	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
2	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.78	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica

**LOTE 02: (SAN PEDRO DE MACORIS)**

1	2	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.78	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
2	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 15 pies lineales popr equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.78	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
3	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.78	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica

**LOTE 02: (HIGUEY)**

1	2	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.78	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
2	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.79	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**

**Lote 2 (CONTINUACION HIGUEY)**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Wisnet, S.R.L.		Climcon, S.R.L.		Victor Garcia Aire Acondicionado S.R.L.		EuroTecno, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
3	1	Und	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.79	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
4	1	Und	Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.79	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica

**LOTE 02: (HATO MAYOR)**

1	1	Und	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.79	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
---	---	-----	---	-----------	--	-----------	--	-----------	---	-----------	---

**LOTE 02: (EL SEIBO)**

1	1	Und	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.79	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
2	2	Und	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 15 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.79	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
3	1	Und	Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.79	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**LOTE 02: (SANTO DOMINGO ESTE, SANTO DOMINGO NORTE)**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			Lermont Engineering Group, S.R.L.		Grupo Cimentados, S.R.L		MPG, S.R.L.		
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 6	Cumple	Página 55	Cumple	Página 119
2	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 6	Cumple	Página 55	Cumple	Página 119

**LOTE 02: (SAN PEDRO DE MACORIS)**

1	2	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 6	Cumple	Página 56	Cumple	Página 120
2	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 15 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 6	Cumple	Página 56	Cumple	Página 120
3	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 6	Cumple	Página 56	Cumple	Página 120

**LOTE 02: (HIGUEY)**

1	2	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 6	Cumple	Página 56	Cumple	Página 120
2	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 7	Cumple	Página 56	Cumple	Página 120

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**Lote 2 (CONTINUACION HIGUEY)**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Lermont Engineering Group, S.R.L.		Grupo Cimentados, S.R.L		MPG, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
3	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 7	Cumple	Página 56	Cumple	Página 120
4	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 7	Cumple	Página 56 y 57	Cumple	Página 120

**LOTE 02: (HATO MAYOR)**

1	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 7	Cumple	Página 57	Cumple	Página 120
---	---	-----	---	--------	----------	--------	-----------	--------	------------

**LOTE 02: (EL SEIBO) 16 UNIDADES**

1	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 7	Cumple	Página 57	Cumple	Página 120
2	2	Und	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 15 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 7	Cumple	Página 57	Cumple	Página 120
3	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 7	Cumple	Página 57	Cumple	Página 120

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**LOTE 03: (LA ROMANA)**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Wisnet, S.R.L.		Climcon, S.R.L.		V́ctor Garcia Aire Acondicionado, S.R.L		EuroTecno, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	5	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Ḿnimo, condensador con protecci3n anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía ḿnima de dos (2) ańos en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.79	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
2	5	Und	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 ḿnimo, condensador con protecci3n anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía ḿnima de dos (2) ańos en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.80	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
3	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 48,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 ḿnimo, condensador con protecci3n anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía ḿnima de dos (2) ańos en piezas y servicios incluyendo el compresor, icluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.80	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
4	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 ḿnimo, condensador con protecci3n anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía ḿnima de dos (2) ańos en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.80	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica

**LOTE 03: (LA ROMANA), SAN PEDRO DE MACORIS, HIGUEY, HATO MAYOR, EL SEIBO, CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 16 UNIDADES**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Lermont Engineering Group, S.R.L.		Grupo Cimentados, S.R.L		MPG, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	5	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Ḿnimo, condensador con protecci3n anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía ḿnima de dos (2) ańos en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 8	Cumple	Página 58	Cumple	Página 121
2	5	Und	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 ḿnimo, condensador con protecci3n anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía ḿnima de dos (2) ańos en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales de por equipo.	Cumple	Página 8	Cumple	Página 58	Cumple	Página 121
3	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 48,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 ḿnimo, condensador con protecci3n anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía ḿnima de dos (2) ańos en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 8	Cumple	Página 58	Cumple	Página 121
4	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 ḿnimo, condensador con protecci3n anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía ḿnima de dos (2) ańos en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 8	Cumple	Página 58	Cumple	Página 121

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**LOTE 04: (BANI)CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 11 UNIDADES**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Wisnet, S.R.L.		Climcon, S.R.L.		Victor Garcia Aire Acondicionado, S.R.L		EuroTecno, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 15 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.80	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
2	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.80	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
3	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.80	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
4	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.80	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica

**BARAHONA**

1	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.80	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
2	2	Und	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.81	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica

**NEIBA**

1	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.81	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
2	3	Und	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.81	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**LOTE 04: (BANI) CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 11 UNIDADES**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Lermont Engineering Group, S.R.L.		Grupo Cimentados, S.R.L		MPG, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 15 pies lineales por equipo.	Cumple	Pagina 8	Cumple	Página 58	Cumple	Página 121
2	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Pagina 8	Cumple	Página 58	Cumple	Página 121
3	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Pagina 9	Cumple	Página 59	Cumple	Página 121
4	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Pagina 9	Cumple	Página 59	Cumple	Página 121

**LOTE 04: (BARAHONA) Y NEIBA, CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 11 UNIDADES**

1	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Pagina 9	Cumple	Página 59	Cumple	Página 121
2	2	Und	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Pagina 9	Cumple	Página 59	Cumple	Página 121

**LOTE 04: (NEIBA), CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 11 UNIDADES**

1	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Pagina 9	Cumple	Página 59 y 60	Cumple	Página 122
2	3	Und	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Pagina 9	Cumple	Página 59 y 60	Cumple	Página 122

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**LOTE 05: PUERTO PLATA**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Wisnet, S.R.L.		Climcon, S.R.L.		Victor Garcia Aire Acondicionado, S.R. L		EuroTecno, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	1	Und	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No cumple	No especifica pies lineales por equipo.	No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.81	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
2	1	Und	Acondicionador de aire de 90,000 BTU (7.5 toneladas), R410 A, 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 75 pies pies lineales por equipo.	No oferta		No cumple	No especifica pies lineales por equipo.	No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.81	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
3	2	Und	Acondicionador de aire de 120,000 BTU (10 toneladas), R410 A, 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalaicon de 75 pies lineales por equipo.	No oferta		No cumple	No especifica pies lineales por equipo.	No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.81	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
4	1	Und	Acondicionador de aire de 180,000 BTU (15 toneladas), R410 A, 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 75 pies lineales por equipo.	No oferta		No cumple	No especifica pies lineales por equipo.	No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.81	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
5	3	Und	Acondicionador de aire de 240,000 BTU (20 toneladas), R410 A, 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 75 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.81	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**LOTE 05: PUERTO PLATA**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Lermont Engineering Group, S.R.L.		Grupo Cimentados, S.R.L		MPG, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor. incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Pagina 10	Cumple	Pagina 60	Cumple	Página 122
2	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 90,000 BTU (7.5 toneladas), R410 A</b> , 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor. incluye instalacion de 75 pies lineales por equipo.	Cumple	Pagina 10	Cumple	Pagina 60	Cumple	Página 122
3	2	Und	<b>Acondicionador de aire de 120,000 BTU (10 toneladas), R410 A</b> , 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor. incluye instalacion de 75 pies lineales por equipo.	Cumple	Pagina 10	Cumple	Pagina 60	Cumple	Página 122
4	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 180,000 BTU (15 toneladas), R410 A</b> , 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor. incluye instalacion de 75 pies lineales por equipo.	Cumple	Pagina 10	Cumple	Pagina 60	Cumple	Página 122
5	3	Und	<b>Acondicionador de aire de 240,000 BTU (20 toneladas), R410 A</b> , 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor. incluye instalacion de 75 pies lineales por equipo.	Cumple	Pagina 10	Cumple	Pagina 60 y 61	Cumple	Página 122

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**LOTE 06: SANTIAGO**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Wisnet, S.R.L.		Climcon, S.R.L.		Victor Garcia Aire Acondicionado, S.R.L		EuroTecno, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	6	Und	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.82	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
2	2	Und	Acondicionador de aire 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.82	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica

**LOTE 06: SANTIAGO**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Lermont Engineering Group, S.R.L.		Grupo Cimentados, S.R.L		MPG, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	6	Und	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 11	Cumple	Página 61	Cumple	Página 122
2	2	Und	Acondicionador de aire 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 11	Cumple	Página 61	Cumple	Página 122, 134,135

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**LOTE 07: (LA VEGA) CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 13 UNIDADES**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Wisnet, S.R.L.		Climcon, S.R.L.		Victor Garcia Aire Acondicionado, S.R.L		EuroTecno, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	4	Und	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.82	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica

**LOTE 07: (BONAO) CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 13 UNIDADES**

1	2	Und	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Paginas 4, 69 y 70 de oferta técnica	No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.82	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
---	---	-----	---	--------	--------------------------------------	-----------	--	-----------	---	-----------	---

**LOTE 07: (MOCA) CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 13 UNIDADES**

1	3	Und	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.82	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
---	---	-----	---	-----------	--	-----------	--	-----------	---	-----------	---

**LOTE 07: (SAN FRANCISCO DE MACORIS) CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 13 UNIDADES**

1	2	Und	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	paginas 5, 69 y 70 de oferta técnica	No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.82	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
2	1	Und	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 15 pies lineales por equipo.	Cumple	paginas 5, 69 y 70 de oferta técnica	No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.82	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica

**LOTE 07: (SAMANÁ) CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 13 UNIDADES**

1	1	Und	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	paginas 5, 69 y 70 de oferta técnica	No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.82	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
---	---	-----	---	--------	--------------------------------------	-----------	--	-----------	---	-----------	---

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**LOTE 07: (LA VEGA) CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 13 UNIDADES**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Lermont Engineering Group, S.R.L.		Grupo Cimentados, S.R.L		MPG, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	4	Und	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 11	Cumple	Página 61	Cumple	Página 123

**LOTE 07: (BONAO) CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 13 UNIDADES**

1	2	Und	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 11	Cumple	Página 61 y 62	Cumple	Página 123
---	---	-----	---	--------	-----------	--------	----------------	--------	------------

**LOTE 07: (MOCA) CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 13 UNIDADES**

1	3	Und	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 12	Cumple	Página 62	Cumple	Página 123
---	---	-----	---	--------	-----------	--------	-----------	--------	------------

**LOTE 07: (SAN FRANCISCO DE MACORIS) CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 13 UNIDADES**

1	2	Und	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 12	Cumple	Página 62	Cumple	Página 123
2	1	Und	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 15 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 12	Cumple	Página 62	Cumple	Página 123

**LOTE 07: (SAMANÁ) CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 13 UNIDADES**

1	1	Und	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 12	Cumple	Página 63	Cumple	Página 123
---	---	-----	---	--------	-----------	--------	-----------	--------	------------

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**LOTE 08: (MONTECRISTI)**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Wisnet, S.R.L.		Climcon, S.R.L.		Víctor García Aire Acondicionado, S.R.L		EuroTecno, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	4	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.83	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
2	3	Und	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalación de 40 pies lineales por equipo	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.83	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
3	4	Und	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalación de 40 pies lineales por equipo	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.83	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
4	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 48,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalación de 40 pies lineales por equipo	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.83	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
5	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalación de 40 pies lineales por equipo	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.83	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica

**LOTE 08: (VILLA VASQUEZ)**

1	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalación de 15 pies lineales por equipo	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.83	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
2	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor. Incluye instalación de 25 pies lineales por equipo	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.83	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
3	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 48,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor. Incluye instalación de 25 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.83	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**LOTE 08: (GUAYUBIN)**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Wisnet, S.R.L.		Climcon, S.R.L.		Víctor García Aire		EuroTecno, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor. Incluye instalación de 15 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.84	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
2	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor. Incluye instalación de 15 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.84	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
3	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 48,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor. Incluye instalación de 40 pies lineales por equipo.	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica pies lineales de instalacion Pag.84	No cumple	No detalla datos de equipo, ni de su instalacion en su oferta tecnica
Cinco (5) cartas de recomendacion o certificacion de recepcion conforme de trabajos similares,				Cumple	Pag. 63 a 68	cumple	pag. 91 a 98	Cumple	pag. 70 a 76	Cumple	pag. 91 a 111
Ficha tecnicas de equipos a instalar				Cumple	Pag. 69 a 79	cumple	Pag. 109 a 136	Cumple	pag. 85 a 222	Cumple	Pag. 121 a 175

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**LOTE 08: (MONTECRISTI)**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Lermont Engineering Group, S.R.L.		Grupo Cimentados, S.R.L		MPG, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	4	Und	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye 40 pies lineales por equipo,	Cumple	Página 13	Cumple	Página 63	Cumple	Página 124
2	3	Und	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye 40 pies lineales por equipo	Cumple	Página 13	Cumple	Página 63	Cumple	Página 124
3	4	Und	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye 40 pies lineales por equipo	Cumple	Página 13	Cumple	Página 63 y 64	Cumple	Página 124
4	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 48,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye 40 pies lineales por equipo	Cumple	Página 13	Cumple	Página 64	Cumple	Página 124
5	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye 40 pies lineales por equipo	Cumple	Página 13	Cumple	Página 64	Cumple	Página 124

**LOTE 08: (VILLA VASQUEZ)**

1	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor, incluye instalacion de 15 pies lineales por equipo	Cumple	Página 14	Cumple	Página 64	Cumple	Página 124
2	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A</b> , consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor. Incluye instalacion de 25 pies lineales por equipo	Cumple	Página 14	Cumple	Página 64	Cumple	Página 124
3	1	Und	<b>Acondicionador de aire de 48,000 BTU, R410 A</b> , consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor. Incluye instalacion de 25 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 14	Cumple	Página 64	Cumple	Página 124

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**LOTE 08: (GUAYUBIN)**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Lermont Engineering Group, S.R.L.		Grupo Cimentados S.R.L.		MPG, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	1	Und	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor. Incluye instalacion de 15 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 14	Cumple	Página 65	Cumple	Página 124
2	1	Und	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor. Incluye instalacion de 15 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 14	Cumple	Página 65	Cumple	Página 124
3	1	Und	Acondicionador de aire de 48,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor. Incluye instalaicon de 40 pies lineales por equipo.	Cumple	Página 14	Cumple	Página 65	Cumple	Página 124
Cinco (5) cartas de recomendacion o certificacion de recepcion conforme de trabajos similares,				Cumple	paginas 111 a 180	Cumple	Página 45 a 50	Cumple	Página 113 a 117
Ficha tecnicas de equipos a instalar				Cumple	pag. 189 hasta 290	Cumple	Pági. 66 a 134	Cumple	Pag.126 a 135

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**

## RESUMEN DE EVALUACION TÉCNICA

DESCRIPCION	Wisnet, S.R.L.		Climcon, S.R.L.		Victor Garcia Aire Acondicionado, S.R.L		EuroTecno, S.R.L.	
	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
Lote 1	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica los pies lineales de instalacion	No cumple	No detalla datos de equipos ni de instalacion en su oferta técnica
Lote 2	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica los pies lineales de instalacion	No cumple	No detalla datos de equipos ni de instalacion en su oferta técnica
Lote 3	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica los pies lineales de instalacion	No cumple	No detalla datos de equipos ni de instalacion en su oferta técnica
Lote 4	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica los pies lineales de instalacion	No cumple	No detalla datos de equipos ni de instalacion en su oferta técnica
Lote 5	No oferta		No cumple	No especifica los pies lineales, y no cotiza el item # 5 de este lote	No cumple	No especifica los pies lineales de instalacion	No cumple	No detalla datos de equipos ni de instalacion en su oferta técnica
Lote 6	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica los pies lineales de instalacion	No cumple	No detalla datos de equipos ni de instalacion en su oferta técnica
Lote 7	No cumple	No oferta los item la localidad de la vega	No oferta		No cumple	No especifica los pies lineales de instalacion	No cumple	No detalla datos de equipos ni de instalacion en su oferta técnica
Lote 8	No oferta		No oferta		No cumple	No especifica los pies lineales de instalacion	No cumple	No detalla datos de equipos ni de instalacion en su oferta técnica

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL.</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-CPJ-06-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>7/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluacion Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**

RESUMEN DE EVALUACION TÉCNICA

DESCRIPCION	Lermont Engineering Group, S.R.L.		Grupo Cimentados, S.R.L		MPG, S.R.L.	
	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
Lote 1	No cumple	En el ítem # 7 suministra ficha tecnica de otro equipo	Cumple		cumple	
Lote 2	Cumple		Cumple		cumple	
Lote 3	Cumple		Cumple		cumple	
Lote 4	Cumple		Cumple		cumple	
Lote 5	Cumple		Cumple		cumple	
Lote 6	Cumple		Cumple		cumple	
Lote 7	Cumple		Cumple		cumple	
Lote 8	Cumple		Cumple		cumple	

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

**Rafael Lopez Nuñez- Supervisora de Mantenimiento.**

**Ramon A. Vargas - Supervisor de Mantenimiento.**

**Julio Liriano Encargado de la Unidad de Servicios y Mantenimiento**

**Rocio A. Altagracia- Gerente de Diseño y Planificacion de la Direccion de Infraestructura Fisica**