



| <b>Nombre del Proceso:</b>          |  | Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial |                    |   |                      |  |           |   |                                      |  |
|-------------------------------------|--|---|--------------------|---|----------------------|--|-----------|---|--------------------------------------|--|
| <b>Referencia del Proceso:</b>      |  | LPN-CPJ-01-2025   |                    |   |                      |  |           |   |                                      |  |
| <b>Fecha de evaluación técnica:</b> |  | 14 de abril de 2025   |                    |   |                      |  |           |   |                                      |  |
| Item                                | Documentación técnica a evaluar  | Cantidad  | Ofertas evaluadas  |   |                      |  |           |   |                                      |  |
|                                     |  |   | VAICORPORATION SRL |   | GRUPO CIMENTADOS SRL |  | ROMACA SA |   | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL |  |
|                                     |  |   | Criterio           | Comentario  | Criterio             | Comentario   | Criterio  | Comentario  | Criterio                             | Comentario   |
|                                     | b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.  |   | Cumple             | Página 83   | Cumple               | Página 49 y pag76  | Cumple    | Página 342  | Cumple                               | Pag.96   |
|                                     | c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están descontinuados o al final de su ciclo comercial.   |   | No cumple          | Carta de representación no corresponde a los equipos del proceso. No corresponde al periodo en el cual se realiza el proceso. Página 94 | Cumple               | Página 77  | Cumple    | Página 343  | Cumple                               | Pag.97-100   |
|                                     | d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacén , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 días calendarios a partir de la recepción del anticipo. |   | Cumple             | Páginas 95-96   | Cumple               | Página 78  | Cumple    | Página 344  | Cumple                               | Pag.101  |
|                                     | Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones)  |   | Cumple             | Pag. 97 y 126   | Cumple               | Páginas 79 -115  | Cumple    | Página 345-349  | Cumple                               | Pag. 102-113   |
| 1                                   | Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje,60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata)  | 1   | No cumple          | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.83  | No cumple            | Eficiencia por debajo de lo solicitada. 9.6 EER equivale aproximadamente a 10 SEER. Pag.63 | Cumple    | Modelo Evaporador: 40RFAA12A4A6-UA0A0 condensador: 38AUZM12A0A6-0A0A0 Páginas 53-54   | Cumple                               | Modelo Evaporador: DAXI2044 condensador: DXI4XA1204AA Pag.64-75  |
| 2                                   | Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata)  | 1   | No cumple          | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.84  | No cumple            | Eficiencia por debajo de lo solicitada. 9.6 EER equivale aproximadamente a 10 SEER. Pag.63 | No cumple | Modelo Evaporador: 40RUAA25A4A5-0A0A0 condensador: 38AUZA25A0A6-0A0A0 Oferta evaporadora con voltaje diferente al solicitado. V 220 Páginas 53-54-127 | Cumple                               | Modelo Evaporador: 40RU25 condensador: 38AUZ25 No se puede confirmar eficiencia, capacidad, voltaje, PH del modelo ofertado. Pag.89-90 |



| Nombre del Proceso:          |  | Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial |                    |   |                      |  |           |   |                                      |   |
|------------------------------|--|---|--------------------|---|----------------------|--|-----------|---|--------------------------------------|---|
| Referencia del Proceso:      |  | LPN-CPJ-01-2025   |                    |   |                      |  |           |   |                                      |   |
| Fecha de evaluación técnica: |  | 14 de abril de 2025   |                    |   |                      |  |           |   |                                      |   |
| Item                         | Documentación técnica a evaluar  | Cantidad  | Ofertas evaluadas  |   |                      |  |           |   |                                      |   |
|                              |  |   | VAICORPORATION SRL |   | GRUPO CIMENTADOS SRL |  | ROMACA SA |   | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL |   |
|                              |  |   | Criterio           | Comentario  | Criterio             | Comentario   | Criterio  | Comentario  | Criterio                             | Comentario  |
| 3                            | Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 25  | No cumple          | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.85    | Cumple               | modelo Evaporador: XJAH1-60 Condensador: XJCVRI4-60-3M Páginas 60 y 52     | No cumple | Equipo ofertado utiliza refrigerante R454B. Se solicita refrigerante R410A. Pag.210 y 196 | Cumple                               | Modelo Evaporador: CTGM-60-CRN1-13 condensador: CTMI-60CRN1-N Pag.91              |
| 4                            | Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico,60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor           | 25  | No cumple          | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.86    | Cumple               | Modelo Evaporador: XJCFRI-60-3T Condensador: XJCVRI4-60-3M Páginas 52 y 58 | Cumple    | Modelo Evaporador: 42KZLO55VS condensador: 38KUTO55VS-1 Pag.281-283                       | Cumple                               | Modelo Evaporador: CTGP60168A-S condensador: CTG060168A-S Pag.93                  |
| 5                            | Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 2   | No cumple          | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.87    | Cumple               | Modelo Evaporador: XJAH1-36 Condensador: XJCVRI4-36-3M Páginas 51 y 59     | Cumple    | Modelo Evaporador: FE4ANF003L00 condensador: 24VNA936A003 Pag.286-324                     | Cumple                               | Modelo Evaporador: CTGM-36-CRN1-13 condensador: CTMI-36CRN1-N Pag.91              |
| 6                            | Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.         | 42  | No cumple          | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.88    | Cumple               | Modelo Evaporador: XJCFRI-60-3T Condensador: XJCVRI4-36-3M Páginas 51 y 57 | Cumple    | Modelo Evaporador: 42KZLO36VS condensador: 38KUTO36VS-1 Pag.281-283                       | No cumple                            | Eficiencia por debajo de lo solicitado. Ofertan 16.5 Seer, solicitamos 17. Pag.92 |
| 7                            | Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 30  | No cumple          | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.89    | Cumple               | Modelo Evaporador: XJ21-24-4E-2M Condensador: XJ21-24-4C-2M Pag.74 y 75    | Cumple    | Modelo Evaporador: 40MHHAC24XA3 condensador: 38MHRDC24AA3 Pag.340                         | Cumple                               | Modelo RYT-2418-ES Pag.94   |
| 8                            | Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 30  | No cumple          | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.90    | Cumple               | Modelo Evaporador: XJ21-18-4E-2M Condensador: XJ21-18-4C-2M Pag.74 y 75    | Cumple    | Modelo Evaporador: 40MHHAC18XA3 condensador: 38MHRDC18AA3 Pag.340                         | Cumple                               | Modelo RYT-1818-ES Pag.94   |
| 9                            | Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 44  | No cumple          | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.91-93 | Cumple               | Modelo Evaporador: XJ21-12-4E-2M Condensador: XJ21-12-4C-2M Pag.74 y 75    | Cumple    | Modelo Evaporador: 40MHHAC12XA3 condensador: 38MHRDC12AA3 Pag.340                         | Cumple                               | Modelo RYT-1218-ES Pag.94   |



| <b>Nombre del Proceso:</b>          |  | Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial |                                 |   |           |   |              |  |
|-------------------------------------|--|---|---------------------------------|---|-----------|---|--------------|--|
| <b>Referencia del Proceso:</b>      |  | LPN-CPJ-01-2025   |                                 |   |           |   |              |  |
| <b>Fecha de evaluación técnica:</b> |  | 14 de abril de 2025   |                                 |   |           |   |              |  |
| Item                                | Documentación técnica a evaluar  | Cantidad  | Ofertas evaluadas               |   |           |   |              |  |
|                                     |  |   | LERMONTS ENGINEERING GROUP, SRL |   | MPG SRL   |   | SERD-NET-SRL |  |
|                                     |  |   | Criterio                        | Comentario  | Criterio  | Comentario  | Criterio     | Comentario   |
|                                     | b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.  |   | Cumple                          | Páginas 97  | Cumple    | Página 89   | Cumple       | Pag 64   |
|                                     | c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están descontinuados o al final de su ciclo comercial.   |   | Cumple                          | Páginas 99-100  | Cumple    | Página 91   | Cumple       | Pag 65   |
|                                     | d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacén , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 días calendarios a partir de la recepción del anticipo. |   | Cumple                          | Páginas 101-103   | Cumple    | Página 92   | Cumple       | Pag 66   |
|                                     | Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones)  |   | Cumple                          | Paginas 104-179   | No cumple | No presenta certificaciones   | Cumple       | Páginas 67-115   |
| 1                                   | Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje,60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata)  | 1   | Cumple                          | Modelo<br>Evaporador: DX1204A<br>condensador: DX14XA1204<br>Pag. 184-211            | No cumple | Modelos ofertados:<br>TWE12044BAAP01H<br>TTA120044DAAE02P<br>No se puede verificar los modelos ofertados.<br>Pag. 81-82 | No cumple    | El modelo ofertado es un equipo diferente a lo solicitado. Tipo Paquete. Página 59 |
| 2                                   | Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata)  | 1   | Cumple                          | Modelo<br>Evaporador: NE240C00N6AAA1<br>condensador: YC240C00A4AAA5<br>Pag. 184-211 | No cumple | Modelos ofertados:<br>TWE24044BAAP01H<br>TTA240044DAAE02P<br>No se puede verificar los modelos ofertados.<br>Pag. 81-82 | No cumple    | El modelo ofertado es un equipo diferente a lo solicitado. Tipo Paquete. Página 60 |



| Nombre del Proceso:          |  | Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial |                                 |  |          |  |              |                                     |
|------------------------------|--|---|---------------------------------|--|----------|--|--------------|-------------------------------------|
| Referencia del Proceso:      |  | LPN-CPJ-01-2025   |                                 |  |          |  |              |                                     |
| Fecha de evaluación técnica: |  | 14 de abril de 2025   |                                 |  |          |  |              |                                     |
| Item                         | Documentación técnica a evaluar  | Cantidad  | Ofertas evaluadas               |  |          |  |              |                                     |
|                              |  |   | LERMONTS ENGINEERING GROUP, SRL |  | MPG SRL  |  | SERD-NET-SRL |                                     |
|                              |  |   | Criterio                        | Comentario   | Criterio | Comentario   | Criterio     | Comentario                          |
| 3                            | Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 25  | Cumple                          | Modelo<br>Evaporador: RYTM-60ACC/U2<br>condensador: RYT18-60CRA/DV20<br>Pág. 343-345     | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJAH1-60<br>condensador: XJCVRI4-60-3M<br><br>Pág. 87-83     | Cumple       | Modelo:<br>MVC-60-CWN<br>Página 60  |
| 4                            | Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor          | 25  | Cumple                          | Modelo<br>Evaporador: RYTP-60ZCRA/U21-C<br>condensador: RYT18-60CRA/DV20<br>Pág. 347-350 | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJCFRI-60-3-T<br>condensador: XJCVRI4-60-3M<br>Páginas 83-85 | Cumple       | Modelo:<br>IFF-60CRN1<br>Página 61  |
| 5                            | Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 2   | Cumple                          | Modelo<br>Evaporador: RYTM-36ACC/U2<br>condensador: RYT18-36CRA/DV20<br>Pág. 351-354     | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJAH1-36<br>condensador: XJCVRI4-36-3M Páginas 83-86         | Cumple       | Modelo:<br>IFF-36CWN1<br>Página 61  |
| 6                            | Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.         | 42  | Cumple                          | Modelo<br>Evaporador: RYTP-36ZCRA/U21-C<br>condensador: RYT18-36CRA/DV20<br>Pág. 355-358 | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJCFRI-36-3-T<br>condensador: XJCVRI4-36-3M Páginas 83-84    | Cumple       | Modelo:<br>IFF-36HRDN1<br>Página 62 |
| 7                            | Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 30  | Cumple                          | Modelo<br>Evaporador: RYT-2418-ES<br>condensador: RYT-2418-ES<br><br>Pág. 359-361        | Cumple   | Modelo<br>Evaporador:<br>ECO-24INV-1<br>condensador:<br>ECO-24INV-2<br>Página 88   | Cumple       | Modelo:<br>IFF-24<br>Página 62      |
| 8                            | Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 30  | Cumple                          | Modelo<br>Evaporador: RYT-1818-ES<br>condensador: RYT-1818-ES<br><br>Pág. 362-364        | Cumple   | Modelo<br>Evaporador:<br>ECO-18INV-1<br>condensador:<br>ECO-18INV-2<br>Página 88   | Cumple       | Modelo:<br>IFF-18<br>Página 63      |
| 9                            | Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 44  | Cumple                          | Modelo<br>Evaporador: RYT-1218-ES<br>condensador: RYT-1218-ES<br>Pág. 365-367            | Cumple   | Modelo<br>Evaporador:<br>ECO-12INV-1<br>condensador:<br>ECO-12INV-2<br>Página 88   | Cumple       | Modelo:<br>IFF-12<br>Página 63      |



DIRECCION GENERAL DE CARRERA JUDICIAL  
 DIRECCION DE INFRAESTRUTURA FISICA  
 UNIDA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

| <b>Nombre del Proceso:</b>                  | Adquisición de acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Referencia del Proceso:</b>              | LPN-CPJ-01-2025   |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Fecha de evaluacion tecnica:</b>         | 14 de abril de 2025   |           |           |           |           |           |           |           |           |
| RESUMEN DE EVALUACION                       |   |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Item  | 1   | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         |
| <b>VAICORPORATION SRL</b>                   | No cumple   | No cumple | No cumple | No cumple | No cumple | No cumple | No cumple | No cumple | No cumple |
| <b>GRUPO CIMENTADOS SRL</b>                 | No cumple   | No cumple | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    |
| <b>ROMACA SA</b>                            | Cumple  | No cumple | No Cumple | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    |
| <b>VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL</b> | Cumple  | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    | No cumple | Cumple    | Cumple    | Cumple    |
| <b>LERMONTS ENGINEERING GROUP, SRL</b>      | Cumple  | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    |
| <b>MPG SRL</b>                              | No cumple   | No cumple | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    |
| <b>SERD-NET-SRL</b>                         | No cumple   | No cumple | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    | Cumple    |
| FIN MATRIZ DE EVALUACION                    |   |           |           |           |           |           |           |           |           |

**Evaluación realizada por:**

Niglissa Portes- Supervisora de Mantenimiento.

Rafael A. Lopez Nuñez- Supervisor de Mantenimiento.

Ramon A. Vargas - Supervisor de Electricidad

Maria E. Hernandez-Coordinadora de la Unidad de Servicios y Mantenimiento

Carlos V. Minyety-Director de Infraestructura Fisica



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

## EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

| Nombre del Oferente: VAICORPORATION SRL   |          |           |  |
|---|----------|-----------|--|
| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO   |
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata) | 1        | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.83 |
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata) | 1        | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.84 |
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 25       | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.85 |
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor                          | 25       | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.86 |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 2        | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.87 |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO  |
|---|----------|-----------|---|
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 42       | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.88  |
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 30       | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.89  |
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 30       | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.90  |
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 44       | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.91-93   |
| a)Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.  |          | Cumple    | Páginas 83-93   |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.   |          | Cumple    | Página 83   |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están discontinuados o al final de su ciclo comercial.    |          | No cumple | Carta de representación no corresponde a los equipos del proceso. No corresponde al periodo en el cual se realiza el proceso. Página 94 |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO    |
|--|----------|----------|---------------|
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacén , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 días calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Páginas 95-96 |
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones)  |          | Cumple   | Pag. 97 y 126 |

**Nombre del Oferente: GRUPO CIMENTADOS SRL**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO   |
|---|----------|-----------|--|
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje,60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata)  | 1        | No cumple | Eficiencia por debajo de lo solicitada. 9.6 EER equivale aproximadamente a 10 SEER. Pag.63 |
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata) | 1        | No cumple | Eficiencia por debajo de lo solicitada. 9.6 EER equivale aproximadamente a 10 SEER. Pag.63 |
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 25       | Cumple    | modelo<br>Evaporador: XJAH1-60<br>Condensador: XJCVRI4-60-3M<br>Páginas 60 y 52            |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO  |
|---|----------|----------|---|
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor          | 25       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJCFRI-60-3T<br>Condensador: XJCVRI4-60-3M<br>Páginas 52 y 58 |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 2        | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJAH1-36<br>Condensador: XJCVRI4-36-3M<br>Páginas 51 y 59     |
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor          | 42       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJCFRI-60-3T<br>Condensador: XJCVRI4-36-3M<br>Páginas 51 y 57 |
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJ21-24-4E-2M<br>Condensador: XJ21-24-4C-2M<br>Pag.74 y 75    |
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJ21-18-4E-2M<br>Condensador: XJ21-18-4C-2M<br>Pag.74 y 75    |
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 44       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJ21-12-4E-2M<br>Condensador: XJ21-12-4C-2M<br>Pag.74 y 75    |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO        |
|--|----------|----------|-------------------|
| a) Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.  |          | Cumple   | Página 51-75      |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.  |          | Cumple   | Página 49 y pag76 |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están descontinuados o al final de su ciclo comercial.   |          | Cumple   | Página 77         |
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacen , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 dias calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Página 78         |
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones)  |          | Cumple   | Páginas 79 -115   |

**Nombre del Oferente: ROMACA INDUSTRIAL SA**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO   |
|---|----------|----------|--|
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje,60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata). | 1        | Cumple   | Modelo<br>Evaporador:<br>40RFAA12A4A6-UA0A0<br>condensador:<br>38AUZM12A0A6-0A0A0<br>Páginas 53-54 |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO   |
|---|----------|-----------|--|
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata) | 1        | No cumple | Modelo<br>Evaporador:<br>40RUA25A4A5-0A0A0<br>condensador:<br>38AUZA25A0A6-0A0A0<br>Evaporadora ofertada con voltaje diferente al solicitado. V 220<br><br>Páginas 53-54-127 |
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 25       | No cumple | Equipo ofertado utiliza refrigerante R454B. Se solicita refrigerante R410A.<br>Pag.210 y 196   |
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico,60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                          | 25       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: 42KZLO55VS<br>condensador: 38KUTO55VS-1<br>Pag.281-283   |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 2        | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: FE4ANF003L00<br>condensador: 24VNA936A003<br>Pag.286-324   |
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                         | 42       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: 42KZLO36VS<br>condensador: 38KUTO36VS-1<br>Pag.281-283   |
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                           | 30       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: 40MHHAC24XA3<br>condensador: 38MHRDC24AA3<br>Pag.340   |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO   |
|--|----------|----------|--|
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.  | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: 40MHHAC18XA3<br>condensador: 38MHRDC18AA3<br>Pag.340 |
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.  | 44       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: 40MHHAC12XA3<br>condensador: 38MHRDC12AA3<br>Pag.340 |
| a)Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.   |          | Cumple   | Páginas 53-341   |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.  |          | Cumple   | Página 342   |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están descontinuados o al final de su ciclo comercial  |          | Cumple   | Página 343   |
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacen , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 dias calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Página 344   |
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones)  |          | Cumple   | Página 345-349   |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

**Nombre del Oferente: VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL**

| <b>DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR</b>   | <b>CANTIDAD</b> | <b>CRITERIO</b> | <b>COMENTARIO</b>  |
|--|-----------------|-----------------|--|
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata). | 1               | Cumple          | Modelo<br>Evaporador: DAX12044<br>condensador: DX14XA1204AA<br><br>Pag.64-75   |
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata). | 1               | No cumple       | Modelo<br>Evaporador: 40RU25<br>condensador: 38AUZ25<br>No se puede confirmar eficiencia, capacidad, voltaje, PH del modelo ofertado.<br>Pag.89-90 |
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                  | 25              | Cumple          | Modelo<br>Evaporador: CTGM-60-CRN1-13<br>condensador: CTMI-60CRN1-N<br><br>Pag.91  |
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                          | 25              | Cumple          | Modelo<br>Evaporador: CTGP60168A-S<br>condensador: CTG060168A-S<br><br>Pag.93  |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                  | 2               | Cumple          | Modelo<br>Evaporador: CTGM-36-CRN1-13<br>condensador: CTMI-36CRN1-N<br><br>Pag.91  |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO   |
|---|----------|-----------|--|
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 42       | No cumple | Eficiencia por debajo de lo solicitado. Ofertan 16.5 Seer, solicitamos 17.<br><br>Pag.92 |
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 30       | Cumple    | Modelo RYT-2418-ES<br>Pag.94   |
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 30       | Cumple    | Modelo RYT-1818-ES<br>Pag.94   |
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 44       | Cumple    | Modelo RYT-1218-ES<br>Pag.94   |
| a) Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.   |          | Cumple    | Pag. 63-94   |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.   |          | Cumple    | Pag.96   |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están discontinuados o al final de su ciclo comercial.    |          | Cumple    | Pag.97-100   |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO   |
|--|----------|----------|--------------|
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacén , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 días calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Pag.101      |
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones)  |          | Cumple   | Pag. 102-113 |

**Nombre del Oferente: LERMONT ENGINEERING GROUP SRL**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO  |
|--|----------|----------|---|
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje,60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata).  | 1        | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: DX1204A<br>condensador: DX14XA1204<br>Pag. 184-211            |
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata). | 1        | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: NE240C00N6AAA1<br>condensador: YC240C00A4AAA5<br>Pag. 184-211 |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO   |
|---|----------|----------|--|
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 25       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYTM-60ACC/U2<br>condensador: RYT18-60CRA/DV20<br>Pág. 343-345     |
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.         | 25       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYTP-60ZCRA/U21-C<br>condensador: RYT18-60CRA/DV20<br>Pág. 347-350 |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 2        | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYTM-36ACC/U2<br>condensador: RYT18-36CRA/DV20<br>Pág. 351-354     |
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.         | 42       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYTP-36ZCRA/U21-C<br>condensador: RYT18-36CRA/DV20<br>Pág. 355-358 |
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYT-2418-ES<br>condensador: RYT-2418-ES<br>Pág. 359-361            |
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYT-1818-ES<br>condensador: RYT-1818-ES<br>Pág. 362-364            |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO  |
|--|----------|----------|---|
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.  | 44       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYT-1218-ES<br>condensador: RYT-1218-ES<br>Pág. 365-367 |
| a)Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.   |          | Cumple   | Páginas 184-367   |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.  |          | Cumple   | Páginas 97  |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están discontinuados o al final de su ciclo comercial.   |          | Cumple   | Páginas 99-100  |
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacén , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 días calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Páginas 101-103   |
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones).   |          | Cumple   | Paginas 104-179   |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

Nombre del Oferente: MPG, SRL

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO  |
|--|----------|-----------|---|
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata). | 1        | No Cumple | Modelos ofertados:<br>TWE12044BAAP01H<br>TTA120044DAAE02P<br>No se puede verificar los modelos ofertados.<br>Pag. 81-82 |
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata). | 1        | No cumple | Modelos ofertados:<br>TWE24044BAAP01H<br>TTA240044DAAE02P<br>No se puede verificar los modelos ofertados.<br>Pag. 81-82 |
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                  | 25       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: XJAH1-60<br>condensador: XJCVRI4-60-3M<br><br>Pág. 87-83  |
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                          | 25       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: XJCFRI-60-3-T<br>condensador: XJCVRI4-60-3M<br>Páginas 83-85                                      |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                  | 2        | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: XJAH1-36<br>condensador: XJCVRI4-36-3M<br>Páginas 83-86   |
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                          | 42       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: XJCFRI-36-3-T<br>condensador: XJCVRI4-36-3M<br>Páginas 83-84                                      |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO   |
|--|----------|----------|--|
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.  | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: ECO-24INV-1<br>condensador: ECO-24INV-2<br>Página 88 |
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.  | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: ECO-18INV-1<br>condensador: ECO-18INV-2<br>Página 88 |
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.  | 44       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: ECO-12INV-1<br>condensador: ECO-12INV-2<br>Página 88 |
| a) Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.  |          | Cumple   | Paginas 81-88  |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.  |          | Cumple   | Pagina 89  |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están descontinuados o al final de su ciclo comercial  |          | Cumple   | Pagina 91  |
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacén , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 dias calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Pagina 92  |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO                  |
|---|----------|-----------|-----------------------------|
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones) |          | No cumple | No presenta certificaciones |

Nombre del Oferente: **SERD-NET SRL**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO  |
|---|----------|-----------|---|
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje,60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata)  | 1        | No cumple | El modelo ofertado es un equipo diferente a lo solicitado. Tipo Paquete.<br>Página 59 |
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata) | 1        | No cumple | El modelo ofertado es un equipo diferente a lo solicitado. Tipo Paquete.<br>Página 60 |
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 25       | Cumple    | Modelo:<br>MVC-60-CWN<br>Página 60  |
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico,60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                          | 25       | Cumple    | Modelo:<br>IFF-60CRN1<br>Página 61  |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 2        | Cumple    | Modelo:<br>IFF-36CWN1<br>Página 61  |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO                          |
|---|----------|----------|-------------------------------------|
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 42       | Cumple   | Modelo:<br>IFF-36HRDN1<br>Página 62 |
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 30       | Cumple   | Modelo:<br>IFF-24<br>Página 62      |
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 30       | Cumple   | Modelo:<br>IFF-18<br>Página 63      |
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 44       | Cumple   | Modelo:<br>IFF-12<br>Página 63      |
| a) Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.   |          | Cumple   | Pag 59-63                           |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.   |          | Cumple   | Pag 64                              |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están descontinuados o al final de su ciclo comercial.    |          | Cumple   | Pag 65                              |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO     |
|--|----------|----------|----------------|
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacén , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 días calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Página 66      |
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones)  |          | Cumple   | Páginas 67-115 |

Perito evaluador:

Niglissa Portes

Código: 19360

Puesto: Supervisora de Mantenimiento

Departamento: Unidad de Servicios y Mantenimiento



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

## EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

| Nombre del Oferente: VAICORPORATION SRL   |          |           |  |
|---|----------|-----------|--|
| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO   |
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata) | 1        | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.83 |
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata) | 1        | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.84 |
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 25       | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.85 |
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor                          | 25       | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.86 |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 2        | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.87 |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO  |
|---|----------|-----------|---|
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 42       | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.88  |
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 30       | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.89  |
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 30       | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.90  |
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 44       | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.91-93   |
| a)Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.  |          | Cumple    | Páginas 83-93   |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.   |          | Cumple    | Página 83   |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están discontinuados o al final de su ciclo comercial.    |          | No cumple | Carta de representación no corresponde a los equipos del proceso. No corresponde al periodo en el cual se realiza el proceso. Página 94 |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO    |
|--|----------|----------|---------------|
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacén , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 días calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Páginas 95-96 |
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones)  |          | Cumple   | Pag. 97 y 126 |

**Nombre del Oferente: GRUPO CIMENTADOS SRL**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO   |
|---|----------|-----------|--|
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata) | 1        | No cumple | Eficiencia por debajo de lo solicitada. 9.6 EER equivale aproximadamente a 10 SEER. Pag.63 |
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata) | 1        | No cumple | Eficiencia por debajo de lo solicitada. 9.6 EER equivale aproximadamente a 10 SEER. Pag.63 |
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 25       | Cumple    | modelo<br>Evaporador: XJAH1-60<br>Condensador: XJCVRI4-60-3M<br>Páginas 60 y 52            |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO  |
|---|----------|----------|---|
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor          | 25       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJCFRI-60-3T<br>Condensador: XJCVRI4-60-3M<br>Páginas 52 y 58 |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 2        | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJAH1-36<br>Condensador: XJCVRI4-36-3M<br>Páginas 51 y 59     |
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor          | 42       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJCFRI-60-3T<br>Condensador: XJCVRI4-36-3M<br>Páginas 51 y 57 |
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJ21-24-4E-2M<br>Condensador: XJ21-24-4C-2M<br>Pag.74 y 75    |
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJ21-18-4E-2M<br>Condensador: XJ21-18-4C-2M<br>Pag.74 y 75    |
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 44       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJ21-12-4E-2M<br>Condensador: XJ21-12-4C-2M<br>Pag.74 y 75    |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO        |
|--|----------|----------|-------------------|
| a) Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.  |          | Cumple   | Página 51-75      |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.  |          | Cumple   | Página 49 y pag76 |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están descontinuados o al final de su ciclo comercial.   |          | Cumple   | Página 77         |
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacen , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 dias calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Página 78         |
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones)  |          | Cumple   | Páginas 79 -115   |

**Nombre del Oferente: ROMACA INDUSTRIAL SA**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO   |
|---|----------|----------|--|
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje,60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata). | 1        | Cumple   | Modelo<br>Evaporador:<br>40RFAA12A4A6-UA0A0<br>condensador:<br>38AUZM12A0A6-0A0A0<br>Páginas 53-54 |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO   |
|---|----------|-----------|--|
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata) | 1        | No cumple | Modelo<br>Evaporador:<br>40RUA25A4A5-0A0A0<br>condensador:<br>38AUZA25A0A6-0A0A0<br>Evaporadora ofertada con voltaje diferente al solicitado. V 220<br><br>Páginas 53-54-127 |
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 25       | No cumple | Equipo ofertado utiliza refrigerante R454B. Se solicita refrigerante R410A.<br>Pag.210 y 196   |
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico,60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                          | 25       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: 42KZLO55VS<br>condensador: 38KUTO55VS-1<br>Pag.281-283   |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 2        | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: FE4ANF003L00<br>condensador: 24VNA936A003<br>Pag.286-324   |
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                         | 42       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: 42KZLO36VS<br>condensador: 38KUTO36VS-1<br>Pag.281-283   |
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                           | 30       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: 40MHHAC24XA3<br>condensador: 38MHRDC24AA3<br>Pag.340   |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO   |
|--|----------|----------|--|
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.  | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: 40MHHAC18XA3<br>condensador: 38MHRDC18AA3<br>Pag.340 |
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.  | 44       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: 40MHHAC12XA3<br>condensador: 38MHRDC12AA3<br>Pag.340 |
| a)Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.   |          | Cumple   | Páginas 53-341   |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.  |          | Cumple   | Página 342   |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están descontinuados o al final de su ciclo comercial  |          | Cumple   | Página 343   |
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacen , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 dias calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Página 344   |
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones)  |          | Cumple   | Página 345-349   |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

Nombre del Oferente: **VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO   |
|--|----------|-----------|--|
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata). | 1        | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: DAX12044<br>condensador: DX14XA1204AA<br><br>Pag.64-75   |
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata). | 1        | No cumple | Modelo<br>Evaporador: 40RU25<br>condensador: 38AUZ25<br>No se puede confirmar eficiencia, capacidad, voltaje, PH del modelo ofertado.<br>Pag.89-90 |
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                  | 25       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: CTGM-60-CRN1-13<br>condensador: CTMI-60CRN1-N<br><br>Pag.91  |
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                          | 25       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: CTGP60168A-S<br>condensador: CTG060168A-S<br><br>Pag.93  |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                  | 2        | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: CTGM-36-CRN1-13<br>condensador: CTMI-36CRN1-N<br><br>Pag.91  |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO   |
|---|----------|-----------|--|
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 42       | No cumple | Eficiencia por debajo de lo solicitado. Ofertan 16.5 Seer, solicitamos 17.<br><br>Pag.92 |
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 30       | Cumple    | Modelo RYT-2418-ES<br>Pag.94   |
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 30       | Cumple    | Modelo RYT-1818-ES<br>Pag.94   |
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 44       | Cumple    | Modelo RYT-1218-ES<br>Pag.94   |
| a) Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.   |          | Cumple    | Pag. 63-94   |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.   |          | Cumple    | Pag.96   |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están discontinuados o al final de su ciclo comercial.    |          | Cumple    | Pag.97-100   |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO   |
|--|----------|----------|--------------|
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacén , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 días calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Pag.101      |
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones)  |          | Cumple   | Pag. 102-113 |

**Nombre del Oferente: LERMONT ENGINEERING GROUP SRL**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO  |
|--|----------|----------|---|
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje,60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata).  | 1        | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: DX1204A<br>condensador: DX14XA1204<br>Pag. 184-211            |
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata). | 1        | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: NE240C00N6AAA1<br>condensador: YC240C00A4AAA5<br>Pag. 184-211 |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO   |
|---|----------|----------|--|
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 25       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYTM-60ACC/U2<br>condensador: RYT18-60CRA/DV20<br>Pág. 343-345     |
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.         | 25       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYTP-60ZCRA/U21-C<br>condensador: RYT18-60CRA/DV20<br>Pág. 347-350 |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 2        | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYTM-36ACC/U2<br>condensador: RYT18-36CRA/DV20<br>Pág. 351-354     |
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.         | 42       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYTP-36ZCRA/U21-C<br>condensador: RYT18-36CRA/DV20<br>Pág. 355-358 |
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYT-2418-ES<br>condensador: RYT-2418-ES<br>Pág. 359-361            |
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYT-1818-ES<br>condensador: RYT-1818-ES<br>Pág. 362-364            |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO  |
|--|----------|----------|---|
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.  | 44       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYT-1218-ES<br>condensador: RYT-1218-ES<br><br>Pág. 365-367 |
| a) Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.  |          | Cumple   | Páginas 184-367   |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.  |          | Cumple   | Páginas 97  |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están discontinuados o al final de su ciclo comercial.   |          | Cumple   | Páginas 99-100  |
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacén , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 días calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Páginas 101-103   |
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones).   |          | Cumple   | Paginas 104-179   |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

Nombre del Oferente: MPG, SRL

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO  |
|--|----------|-----------|---|
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata). | 1        | No Cumple | Modelos ofertados:<br>TWE12044BAAP01H<br>TTA120044DAAE02P<br>No se puede verificar los modelos ofertados.<br>Pag. 81-82 |
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata). | 1        | No cumple | Modelos ofertados:<br>TWE24044BAAP01H<br>TTA240044DAAE02P<br>No se puede verificar los modelos ofertados.<br>Pag. 81-82 |
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                  | 25       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: XJAH1-60<br>condensador: XJCVRI4-60-3M<br><br>Pág. 87-83  |
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                          | 25       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: XJCFRI-60-3-T<br>condensador: XJCVRI4-60-3M<br>Páginas 83-85                                      |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                  | 2        | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: XJAH1-36<br>condensador: XJCVRI4-36-3M<br>Páginas 83-86   |
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                          | 42       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: XJCFRI-36-3-T<br>condensador: XJCVRI4-36-3M<br>Páginas 83-84                                      |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO   |
|--|----------|----------|--|
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.  | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: ECO-24INV-1<br>condensador: ECO-24INV-2<br>Página 88 |
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.  | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: ECO-18INV-1<br>condensador: ECO-18INV-2<br>Página 88 |
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.  | 44       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: ECO-12INV-1<br>condensador: ECO-12INV-2<br>Página 88 |
| a) Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.  |          | Cumple   | Paginas 81-88  |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.  |          | Cumple   | Pagina 89  |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están descontinuados o al final de su ciclo comercial  |          | Cumple   | Pagina 91  |
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacén , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 dias calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Pagina 92  |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO                  |
|---|----------|-----------|-----------------------------|
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones) |          | No cumple | No presenta certificaciones |

Nombre del Oferente: **SERD-NET SRL**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO  |
|---|----------|-----------|---|
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje,60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata)  | 1        | No cumple | El modelo ofertado es un equipo diferente a lo solicitado. Tipo Paquete.<br>Página 59 |
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata) | 1        | No cumple | El modelo ofertado es un equipo diferente a lo solicitado. Tipo Paquete.<br>Página 60 |
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 25       | Cumple    | Modelo:<br>MVC-60-CWN<br>Página 60  |
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico,60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                          | 25       | Cumple    | Modelo:<br>IFF-60CRN1<br>Página 61  |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 2        | Cumple    | Modelo:<br>IFF-36CWN1<br>Página 61  |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO                          |
|---|----------|----------|-------------------------------------|
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 42       | Cumple   | Modelo:<br>IFF-36HRDN1<br>Página 62 |
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 30       | Cumple   | Modelo:<br>IFF-24<br>Página 62      |
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 30       | Cumple   | Modelo:<br>IFF-18<br>Página 63      |
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 44       | Cumple   | Modelo:<br>IFF-12<br>Página 63      |
| a) Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.   |          | Cumple   | Pag 59-63                           |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.   |          | Cumple   | Pag 64                              |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están descontinuados o al final de su ciclo comercial.    |          | Cumple   | Pag 65                              |



**Fecha 14 de Abril de 2025**

**Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025**

**Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| <b>DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR</b>   | <b>CANTIDAD</b> | <b>CRITERIO</b> | <b>COMENTARIO</b> |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacén , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 días calendarios a partir de la recepción del anticipo. |                 | Cumple          | Página 66         |
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones)  |                 | Cumple          | Páginas 67-115    |

Perito evaluador:

Rafael A. Lopez.

Código: 16093

Puesto: Supervisora de Mantenimiento

Departamento: Unidad de Servicios y Mantenimiento



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

## EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

| Nombre del Oferente: VAICORPORATION SRL   |          |           |  |
|---|----------|-----------|--|
| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO   |
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata) | 1        | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.83 |
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata) | 1        | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.84 |
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 25       | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.85 |
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor                          | 25       | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.86 |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 2        | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.87 |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO  |
|---|----------|-----------|---|
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 42       | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.88  |
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 30       | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.89  |
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 30       | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.90  |
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 44       | No cumple | No se puede confirmar los datos solicitados en la ficha técnica Pag.91-93   |
| a)Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.  |          | Cumple    | Páginas 83-93   |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.   |          | Cumple    | Página 83   |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están discontinuados o al final de su ciclo comercial.    |          | No cumple | Carta de representación no corresponde a los equipos del proceso. No corresponde al periodo en el cual se realiza el proceso. Página 94 |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO    |
|--|----------|----------|---------------|
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacén , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 días calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Páginas 95-96 |
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones)  |          | Cumple   | Pag. 97 y 126 |

**Nombre del Oferente: GRUPO CIMENTADOS SRL**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO   |
|---|----------|-----------|--|
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata) | 1        | No cumple | Eficiencia por debajo de lo solicitada. 9.6 EER equivale aproximadamente a 10 SEER. Pag.63 |
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata) | 1        | No cumple | Eficiencia por debajo de lo solicitada. 9.6 EER equivale aproximadamente a 10 SEER. Pag.63 |
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 25       | Cumple    | modelo<br>Evaporador: XJAH1-60<br>Condensador: XJCVRI4-60-3M<br>Páginas 60 y 52            |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO  |
|---|----------|----------|---|
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor          | 25       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJCFRI-60-3T<br>Condensador: XJCVRI4-60-3M<br>Páginas 52 y 58 |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 2        | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJAH1-36<br>Condensador: XJCVRI4-36-3M<br>Páginas 51 y 59     |
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor          | 42       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJCFRI-60-3T<br>Condensador: XJCVRI4-36-3M<br>Páginas 51 y 57 |
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJ21-24-4E-2M<br>Condensador: XJ21-24-4C-2M<br>Pag.74 y 75    |
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJ21-18-4E-2M<br>Condensador: XJ21-18-4C-2M<br>Pag.74 y 75    |
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 44       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: XJ21-12-4E-2M<br>Condensador: XJ21-12-4C-2M<br>Pag.74 y 75    |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO        |
|--|----------|----------|-------------------|
| a) Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.  |          | Cumple   | Página 51-75      |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.  |          | Cumple   | Página 49 y pag76 |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están descontinuados o al final de su ciclo comercial.   |          | Cumple   | Página 77         |
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacen , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 dias calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Página 78         |
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones)  |          | Cumple   | Páginas 79 -115   |

**Nombre del Oferente: ROMACA INDUSTRIAL SA**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO   |
|---|----------|----------|--|
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje,60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata). | 1        | Cumple   | Modelo<br>Evaporador:<br>40RFAA12A4A6-UA0A0<br>condensador:<br>38AUZM12A0A6-0A0A0<br>Páginas 53-54 |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO   |
|--|----------|-----------|--|
| <p><b>ITEM 2.</b><br/>           Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata)</p> | 1        | No cumple | Modelo<br>Evaporador: 40RUA25A4A5-0A0A0<br>condensador: 38AUZA25A0A6-0A0A0<br>Evaporadora ofertada con voltaje diferente al solicitado. V 220<br><br>Páginas 53-54-127 |
| <p><b>ITEM 3</b><br/>           Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.</p>                 | 25       | No cumple | Equipo ofertado utiliza refrigerante R454B. Se solicita refrigerante R410A.<br>Pag.210 y 196   |
| <p><b>ITEM 4</b><br/>           Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico,60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.</p>                          | 25       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: 42KZLO55VS<br>condensador: 38KUTO55VS-1<br>Pag.281-283   |
| <p><b>ITEM 5</b><br/>           Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.</p>                 | 2        | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: FE4ANF003L00<br>condensador: 24VNA936A003<br>Pag.286-324   |
| <p><b>ITEM 6</b><br/>           Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.</p>                         | 42       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: 42KZLO36VS<br>condensador: 38KUTO36VS-1<br>Pag.281-283   |
| <p><b>ITEM 7</b><br/>           Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.</p>                           | 30       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: 40MHHAC24XA3<br>condensador: 38MHRDC24AA3<br>Pag.340   |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO   |
|--|----------|----------|--|
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.  | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: 40MHHAC18XA3<br>condensador: 38MHRDC18AA3<br>Pag.340 |
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.  | 44       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: 40MHHAC12XA3<br>condensador: 38MHRDC12AA3<br>Pag.340 |
| a)Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.   |          | Cumple   | Páginas 53-341   |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.  |          | Cumple   | Página 342   |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están descontinuados o al final de su ciclo comercial  |          | Cumple   | Página 343   |
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacen , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 dias calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Página 344   |
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones)  |          | Cumple   | Página 345-349   |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

Nombre del Oferente: **VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO   |
|--|----------|-----------|--|
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata). | 1        | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: DAX12044<br>condensador: DX14XA1204AA<br><br>Pag.64-75   |
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata). | 1        | No cumple | Modelo<br>Evaporador: 40RU25<br>condensador: 38AUZ25<br>No se puede confirmar eficiencia, capacidad, voltaje, PH del modelo ofertado.<br>Pag.89-90 |
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                  | 25       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: CTGM-60-CRN1-13<br>condensador: CTMI-60CRN1-N<br><br>Pag.91  |
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                          | 25       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: CTGP60168A-S<br>condensador: CTG060168A-S<br><br>Pag.93  |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                  | 2        | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: CTGM-36-CRN1-13<br>condensador: CTMI-36CRN1-N<br><br>Pag.91  |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO   |
|---|----------|-----------|--|
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 42       | No cumple | Eficiencia por debajo de lo solicitado. Ofertan 16.5 Seer, solicitamos 17.<br><br>Pag.92 |
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 30       | Cumple    | Modelo RYT-2418-ES<br>Pag.94   |
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 30       | Cumple    | Modelo RYT-1818-ES<br>Pag.94   |
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 44       | Cumple    | Modelo RYT-1218-ES<br>Pag.94   |
| a) Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.   |          | Cumple    | Pag. 63-94   |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.   |          | Cumple    | Pag.96   |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están discontinuados o al final de su ciclo comercial.    |          | Cumple    | Pag.97-100   |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO   |
|--|----------|----------|--------------|
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacén , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 días calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Pag.101      |
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones)  |          | Cumple   | Pag. 102-113 |

**Nombre del Oferente: LERMONT ENGINEERING GROUP SRL**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO  |
|--|----------|----------|---|
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje,60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata).  | 1        | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: DX1204A<br>condensador: DX14XA1204<br>Pag. 184-211            |
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata). | 1        | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: NE240C00N6AAA1<br>condensador: YC240C00A4AAA5<br>Pag. 184-211 |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO   |
|---|----------|----------|--|
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 25       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYTM-60ACC/U2<br>condensador: RYT18-60CRA/DV20<br>Pág. 343-345     |
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.         | 25       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYTP-60ZCRA/U21-C<br>condensador: RYT18-60CRA/DV20<br>Pág. 347-350 |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 2        | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYTM-36ACC/U2<br>condensador: RYT18-36CRA/DV20<br>Pág. 351-354     |
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.         | 42       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYTP-36ZCRA/U21-C<br>condensador: RYT18-36CRA/DV20<br>Pág. 355-358 |
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYT-2418-ES<br>condensador: RYT-2418-ES<br>Pág. 359-361            |
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.           | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYT-1818-ES<br>condensador: RYT-1818-ES<br>Pág. 362-364            |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO  |
|--|----------|----------|---|
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.  | 44       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: RYT-1218-ES<br>condensador: RYT-1218-ES<br><br>Pág. 365-367 |
| a) Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.  |          | Cumple   | Páginas 184-367   |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.  |          | Cumple   | Páginas 97  |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están discontinuados o al final de su ciclo comercial.   |          | Cumple   | Páginas 99-100  |
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacén , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 días calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Páginas 101-103   |
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones).   |          | Cumple   | Paginas 104-179   |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

Nombre del Oferente: MPG, SRL

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO  |
|--|----------|-----------|---|
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata). | 1        | No Cumple | Modelos ofertados:<br>TWE12044BAAP01H<br>TTA120044DAAE02P<br>No se puede verificar los modelos ofertados.<br>Pag. 81-82 |
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata). | 1        | No cumple | Modelos ofertados:<br>TWE24044BAAP01H<br>TTA240044DAAE02P<br>No se puede verificar los modelos ofertados.<br>Pag. 81-82 |
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                  | 25       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: XJAH1-60<br>condensador: XJCVRI4-60-3M<br><br>Pág. 87-83  |
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                          | 25       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: XJCFRI-60-3-T<br>condensador: XJCVRI4-60-3M<br>Páginas 83-85                                      |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                  | 2        | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: XJAH1-36<br>condensador: XJCVRI4-36-3M<br>Páginas 83-86   |
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                          | 42       | Cumple    | Modelo<br>Evaporador: XJCFRI-36-3-T<br>condensador: XJCVRI4-36-3M<br>Páginas 83-84                                      |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR  | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO   |
|--|----------|----------|--|
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.  | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: ECO-24INV-1<br>condensador: ECO-24INV-2<br>Página 88 |
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.  | 30       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: ECO-18INV-1<br>condensador: ECO-18INV-2<br>Página 88 |
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.  | 44       | Cumple   | Modelo<br>Evaporador: ECO-12INV-1<br>condensador: ECO-12INV-2<br>Página 88 |
| a) Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.  |          | Cumple   | Paginas 81-88  |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.  |          | Cumple   | Pagina 89  |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están descontinuados o al final de su ciclo comercial  |          | Cumple   | Pagina 91  |
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacén , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 dias calendarios a partir de la recepción del anticipo. |          | Cumple   | Pagina 92  |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO                  |
|---|----------|-----------|-----------------------------|
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y mínimo 2 certificaciones) |          | No cumple | No presenta certificaciones |

Nombre del Oferente: **SERD-NET SRL**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO  | COMENTARIO   |
|---|----------|-----------|--|
| <b>ITEM 1</b><br>Acondicionador de aire de 10 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ, Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata) | 1        | No cumple | El modelo ofertado es un equipo diferente a lo solicitado. Tipo Paquete. Página 59 |
| <b>ITEM 2.</b><br>Acondicionador de aire de 20 Ton, 460-480 Voltaje, 60HZ Trifásico, evaporador tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, refrigerante R410A, Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. (Entrega en Puerto Plata) | 1        | No cumple | El modelo ofertado es un equipo diferente a lo solicitado. Tipo Paquete. Página 60 |
| <b>ITEM 3</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 25       | Cumple    | Modelo:<br>MVC-60-CWN<br>Página 60   |
| <b>ITEM 4</b><br>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                         | 25       | Cumple    | Modelo:<br>IFF-60CRN1<br>Página 61   |
| <b>ITEM 5</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, evaporador tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.                 | 2        | Cumple    | Modelo:<br>IFF-36CWN1<br>Página 61   |



Fecha 14 de Abril de 2025

Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025

Descripción del servicio: **Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR   | CANTIDAD | CRITERIO | COMENTARIO                          |
|---|----------|----------|-------------------------------------|
| <b>ITEM 6</b><br>Acondicionador de aire de 36,000 BTU, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor. | 42       | Cumple   | Modelo:<br>IFF-36HRDN1<br>Página 62 |
| <b>ITEM 7</b><br>Acondicionador de aire de 24,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 30       | Cumple   | Modelo:<br>IFF-24<br>Página 62      |
| <b>ITEM 8</b><br>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 30       | Cumple   | Modelo:<br>IFF-18<br>Página 63      |
| <b>ITEM 9</b><br>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.   | 44       | Cumple   | Modelo:<br>IFF-12<br>Página 63      |
| a) Ficha técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.   |          | Cumple   | Pag 59-63                           |
| b) Garantías. Garantía mínima de Dos (2) años en compresores y un (1) años en piezas y servicios.   |          | Cumple   | Pag 64                              |
| c) Carta de representación autorizada en el país de los equipos propuestos que debe incluir gestión post venta de piezas y servicios e indicar que los equipos no están descontinuados o al final de su ciclo comercial.    |          | Cumple   | Pag 65                              |



**Fecha 14 de Abril de 2025**

**Código del proceso: LPN-CPJ-01-2025**

**Descripción del servicio: Adquisición de acondicionadores de aire para las Distintas Dependencias del Poder Judicial.**

| <b>DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR</b>   | <b>CANTIDAD</b> | <b>CRITERIO</b> | <b>COMENTARIO</b> |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| d) Cronograma de entrega: Los tiempos de entrega deben ser presentados en Diagramas de Tareas y Calendarios, este cronograma debe incluir los tiempos de puesta de la orden a fabrica, importación, aduanas y entrega en almacén , este cronograma propuesto será parte integra del contrato y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento, Tiempo de entrega: 30 días calendarios a partir de la recepción del anticipo. |                 | Cumple          | Página 66         |
| Certificación de experiencia supliendo equipos de climatización que deben documentarse con certificaciones, contratos e informes fotográficos de sistemas instalados. (5 años y minino 2 certificaciones)  |                 | Cumple          | Páginas 67-115    |

Perito evaluador:

Ramón Anibal Vargas

Código: 274

Puesto: Supervisor de Mantenimiento

Departamento: Unidad de Servicios y Mantenimiento