



REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:		Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-03-2022
Fecha de Evaluación:		23/05/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:		Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

**LOTE 1
 SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Procelca		Lermont SRL		Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Frio Max SRL	
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
1	1		Acondicionador de aire de inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
2	1		Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
3	1		Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
4	1		Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
5	1		Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
6	1		Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada



REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:		Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-03-2022
Fecha de Evaluación:		23/052022
Evaluador - Tipo de evaluación:		Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION MATRIZ DE EVALUACIÓN

LOTE 1
 SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Procelca		Lermont SRL		Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Frio Max SRL	
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
7	1		Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
8	1		Acondicionador de aire inverter de 48,000 BTU, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
9	1		Acondicionador de aire inverter de 48,000 BTU, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
10	1		Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	Cumple		Cumple		No cumple	No oferta la capacidad requerida	No cumple	Oferta tecnica no presentada
11	1		Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada



REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:			Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.								
Referencia del Proceso:			LPN-CPJ-03-2022								
Fecha de Evaluación:			23/05/2022								
Evaluador - Tipo de evaluación:			Evaluación Técnica Individual								
CONTINUACION MATRIZ DE EVALUACIÓN											
LOTE 2 BARAHONA											
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			Procelca		Lermont SRL		Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Frio Max SRL		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
1	2		Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presetada
LOTE 3 SANTIAGO											
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			Procelca		Lermont SRL		Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Frio Max SRL		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
1	2		Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presetada



REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:		Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-03-2022
Fecha de Evaluación:		23/05/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:		Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION MATRIZ DE EVALUACIÓN

LOTE 4
 VALVERDE, MAO

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Procelca		Lermont SRL		Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Frio Max SRL	
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
1	1		Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17. mínimo. Condensador con protección anticorrosiva.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
2	1		Acondicionador de aire inverter 36,000 BTU, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, Condensador con protección anticorrosiva.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
3	1		Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
4	1		Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada



REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:		Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-03-2022
Fecha de Evaluación:		23/05/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:		Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION MATRIZ DE EVALUACIÓN

**LOTE 5
 MARIA TRINIDAD SANCHEZ, NAGUA**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Procelca		Lermont SRL		Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Frio Max SRL	
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
1	1		Acondicionador de aire inverter de 12,000, BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
2	1	1	Acondicionador de aire inverter de 18,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Condensador con protección anticorrosiva	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada

**LOTE 6
 SAN FRANCISCO DE MACORIS**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Procelca		Lermont SRL		Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Frio Max SRL	
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
1	1		Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
2	2		Acondicionador de aire inverter de 60,000 BTU, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimos, condensador con protección	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada



REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:		Adquisición e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-03-2022
Fecha de Evaluación:		23/05/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:		Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION MATRIZ DE EVALUACIÓN

**LOTE 6
 SAN FRANCISCO DE MACORIS**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Procelca		Lermont SRL		Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Frio Max SRL	
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
3	2		Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, piso techo, eficiencia 17 mínimo,condensador con protección anticorrosiva	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
4	2		Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, piso techo, eficiencia 17 mínimo,condensador con protección anticorrosiva	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
5	1		Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo,condensador con protección anticorrosiva.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
6	1		Acondicionador de aire inverter de 12,000BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo,condensador con protección anticorrosiva.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
7	2		Acondicionador de aire inverter de 36,000 BTU, piso techo, eficiencia 17 mínimo,condensador con protección anticorrosiva.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
			Condiciones de pago: credito a 30 dias	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
			Tiempo de entrega 30 dias	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada
			Garantía dos años en piezas y servicios (incluyendo el compresor)	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Oferta tecnica no presentada

Evaluación realizada por:

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN