



<b>Nombre del Proceso:</b>	Adquisición e instalación de aires en el edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial.
<b>Referencia del Proceso:</b>	LPN-CPJ-25-2023
<b>Fecha de Evaluación:</b>	11 de diciembre de 2023

EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA -															
No.	Cant.	UDM	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas											
				Liriano Disla (LIDICA) SRL		Proyectos Civiles y Electromecánicos (Procelca)SRL		Odesa SRL		Adivig SRL		Lermont Engineering group SRL		REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION SRL	
				Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
<b>Desinstalación, Suministro e Instalación de Manejadora en oficinas operativas en el 3er Nivel</b>															
1	1	PA	Desmonte de lámpara y 24.00 m <sup>2</sup> de plafón vinyl yeso de 2 pies x 2 pies, traslado de escombros al área asignada en el sótano y bote final de escombros	Cumple	La información se encuentra en la página 92/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 99/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 63/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 61/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 5/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 86/109 de la presentación de la oferta
2	1	PA	Desmonte e instalación de paneles divisores de los inodoros	Cumple	La información se encuentra en la página 92/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 99/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 63/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 61/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 5/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 86/109 de la presentación de la oferta
3	3	UND	Desmonte e instalación de los inodoros	Cumple	La información se encuentra en la página 92/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 99/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 63/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 61/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 5/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 86/109 de la presentación de la oferta
4	1	PA	Desinstalación de la unidad existente de 40RUSAA30A4A6-0A0A0	Cumple	La información se encuentra en la página 92/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 99/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 63/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 61/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 5/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 86/109 de la presentación de la oferta
5	1	UND	Desmonte e instalación de puerta de madera principal del baño	Cumple	La información se encuentra en la página 92/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 99/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 63/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 61/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 6/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 86/109 de la presentación de la oferta
6	1	PA	Bajar escombros de la manejadora existente y muro de concreto al depósito del sótano y bote final de escombros	Cumple	La información se encuentra en la página 92/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 99/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 63/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 61/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 6/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 86/109 de la presentación de la oferta
7	1	PA	Suministro, desarme y ensamble de manejadora nueva que la cual debe ser instalada en el tercer nivel La instalación de una (01) unidad nueva debe colocársele una bandeja agua adicional pintada con pintura marítima. manejadora de agua helada • Capacidad: 30 toneladas • Características eléctricas 208/230/460V/3HP/60Hz, con su variador de frecuencia • Unidad de tratamiento de aire empaquetado • Adaptable a múltiples posiciones, sin modificaciones (horizontal o vertical) Nota: Debe entregar ficha técnica de la manejadora ofertada	Cumple	La información se encuentra en la página #92 y 106/134 de la oferta técnica	No cumple	El oferente en la ficha técnica de la manejadora de 30 toneladas de la página 122/141 la conexión eléctrica difiere al solicitado. La alimentación eléctrica solicitada en el pliego de condiciones de la página 23/35 es: Características eléctricas 208/230/460V/3HP/60Hz Y el ofertado en la ficha técnica es: 380V/3N-50HZ	Cumple	La información se encuentra en la página 63/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 62/93 de la oferta técnica presentada. La ficha técnica se encuentra en la página 75 hasta 88/93	Cumple	La información se encuentra en la página 6/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 72,84 y 86/109 de la presentación de la oferta



<b>Nombre del Proceso:</b>	Adquisición e instalación de aires en el edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial.
<b>Referencia del Proceso:</b>	LPN-CPJ-25-2023
<b>Fecha de Evaluación:</b>	11 de diciembre de 2023

EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA -															
No.	Cant.	UDM	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas											
				Liriano Disla (LIDICA) SRL		Proyectos Civiles y Electromecánicos (Procelca)SRL		Odesa SRL		Adivig SRL		Lermont Engineering group SRL		REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION SRL	
				Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
8	1	PA	Instalación y acople de tubería de agua helada, válvula de cierre rápido, drenaje y bandeja. Prueba Final	Cumple	La información se encuentra en la página 92/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 100/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 63/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 62/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 6/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 86/109 de la presentación de la oferta
9	1	PA	Desmante de ducterías existente e instalación de ducterías nueva, fabricada en zinc aislada con fibra de vidrio	Cumple	La información se encuentra en la página 92/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 100/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 63/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 62/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 6/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 86/109 de la presentación de la oferta
10	1	PA	Suministro e instalación de lámpara y plafón de 24.00 m <sup>2</sup> de plafón vinyl yeso 2 pies x 2 pies	Cumple	La información se encuentra en la página 92/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 100/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 63/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 62/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 6/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 86/109 de la presentación de la oferta
11	1	PA	Limpieza continua y final	Cumple	La información se encuentra en la página 92/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 100/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 63/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 62/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 6/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 86/109 de la presentación de la oferta
Desinstalación, Suministro e Instalación de Manejadora Comedor en el 5to Nivel															
12	1	PA	Suministro y colocación de 14 m <sup>2</sup> de plafón vinyl yeso 2 pies x 2 pies con su periferia, suministro e instalación de seis (6) lámparas panel led 6,500 k, 2 pies x 2 pies empotrable en plafón, vida útil de 50,000 horas, luz blanca y 5 metros cuadrados de sheetrock	Cumple	La información se encuentra en la página 93/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 100/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 63/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 62/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 6/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 87/109 de la presentación de la oferta
13	1	PA	Demolición y reposición de muro en bloque de 8" reforzado, de 4.00 x 3.00 m, traslado al sótano y bote de escombros	Cumple	La información se encuentra en la página 93/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 100/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 63/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 62/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 6/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 87/109 de la presentación de la oferta
14	1	PA	Desmante y reubicación de tubería de drenaje de 6" y agua caliente de 2" existente en el techo y reubicación fuera del área de la manejadora 40RUSAA30A4A6-0A0A0	Cumple	La información se encuentra en la página 93/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 100/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 63/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 62/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 6/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 87/109 de la presentación de la oferta



<b>Nombre del Proceso:</b>	Adquisición e instalación de aires en el edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial.
<b>Referencia del Proceso:</b>	LPN-CPJ-25-2023
<b>Fecha de Evaluación:</b>	11 de diciembre de 2023

EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA -															
No.	Cant.	UDM	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas											
				Liriano Disla (LIDICA) SRL		Proyectos Civiles y Electromecánicos (Procelca)SRL		Odesa SRL		Adivig SRL		Lermont Engineering group SRL		REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION SRL	
				Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
15	1	UND	<p>Suministro, desarme y ensamble de manejadora nueva que la cual debe ser instalada en el quinto nivel</p> <p>La instalación de una (01) unidad nueva debe colocarse una bandeja agua adicional pintada con pintura marítima, manejadora de agua helada de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidad: 30 toneladas</li> <li>Características eléctricas</li> </ul> <p>208/230/460V/3HP/60Hz, con su variador de frecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unidad de tratamiento de aire empaquetado</li> <li>Adaptable a múltiples posiciones, sin modificaciones(horizontal o vertical)</li> </ul> <p>Nota: Debe entregar ficha técnica de la manejadora ofertada</p>	Cumple	La información se encuentra en la página #92 y 106/134 de la oferta técnica	No cumple	El oferente en la ficha técnica de la manejadora de 30 toneladas de la página 122/141 la conexión eléctrica difiere al solicitado. La alimentación eléctrica solicitada en el pliego de condiciones de la página 23/35 es: Características eléctricas 208/230/460V/3HP/60Hz. Y el ofertado en la ficha técnica es: 380V/3N-50HZ	Cumple	La información se encuentra en la página 63,64/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 62/93 de la oferta técnica presentada. La ficha técnica se encuentra en la página 75 hasta 88/93	Cumple	La información se encuentra en la página 6/177 de su presentación de oferta La información de la ficha técnica se encuentra en la página 110 hasta la 147/177	Cumple	La información está en la página 72.84 y 86/109 de la presentación de la oferta
16	1	PA	Conectar eléctricamente la manejadora nueva desde el cuarto eléctrico	Cumple	La información se encuentra en la página 93/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 101/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 64/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 63/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 7/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 87/109 de la presentación de la oferta
17	1	PA	Instalación y acople de tubería de agua helada desde dos fuentes de suministro de agua helada, válvulas de cierre rápido, drenaje y bandeja. Las conexiones son a 3 metros de longitud	Cumple	La información se encuentra en la página 93/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 101/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 64/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 63/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 7/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 87/109 de la presentación de la oferta
18	1	PA	Desinstalación de luminarias existentes, cámaras y bocinas	Cumple	La información se encuentra en la página 93/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 101/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 64/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 63/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 7/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 87/109 de la presentación de la oferta
19	1	PA	Desmonte de ducterías existente e instalación de ducterías nueva, fabricada en zinc aislada con fibra de vidrio	Cumple	La información se encuentra en la página 93/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 101/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 64/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 63/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 7/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 87/109 de la presentación de la oferta
20	1	PA	Traslado de escombros al área asignada del sótano y bote de ducterías retirada	Cumple	La información se encuentra en la página 93/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 101/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 64/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 63/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 7/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 88/109 de la presentación de la oferta
21	1	PA	Fabricación de ducterías en P3 y accesorios en general para la instalación de los ductos de suministros y retornos correspondientes	Cumple	La información se encuentra en la página 93/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 101/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 64/114 de la oferta técnica del suplidor	Cumple	La información se encuentra en la página 63/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 7/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 88/109 de la presentación de la oferta



<b>Nombre del Proceso:</b>	Adquisición e instalación de aires en el edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial.
<b>Referencia del Proceso:</b>	LPN-CPJ-25-2023
<b>Fecha de Evaluación:</b>	11 de diciembre de 2023

EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA -															
No.	Cant.	UDM	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas											
				Liriano Disla (LIDICA) SRL		Proyectos Civiles y Electromecánicos (Procelca)SRL		Odesa SRL		Adivig SRL		Lermont Engineering group SRL		REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION SRL	
				Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
22	1	PA	Construcción de muro en block de 8", terminación y pintura	Cumple	La información se encuentra en la página 93/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 101/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 64/114 de la oferta técnica del proveedor	Cumple	La información se encuentra en la página 63/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 7/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 88/109 de la presentación de la oferta
23	1	UND	Suministro e instalación de bandeja de agua. Incluye aplicación de pintura marítima y bomba de drenaje	Cumple	La información se encuentra en la página 93/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 101/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 64/114 de la oferta técnica del proveedor	Cumple	La información se encuentra en la página 63/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 7/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 88/109 de la presentación de la oferta
24	1	PA	Limpieza continúa final y bote generados en el trabajo	Cumple	La información se encuentra en la página 93/134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 101/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 64/114 de la oferta técnica del proveedor	Cumple	La información se encuentra en la página 63/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 7/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 88/109 de la presentación de la oferta
Suministro e Instalación de Manejadoras en la antesala de 7mo Nivel															
27	4	UND	Suministro e instalación de cuatro (4) unidades de aire acondicionado de las capacidades de enfriamiento de (5) toneladas. Debe incluir: • Capacidad: 5 toneladas • Características eléctricas: 208/230/60hz • La ducterías en p3, sus accesorios. • Aislamiento térmico para las tuberías e instrumentación. • Fabricación de bases estructural para las manejadoras. • Drenaje para las unidades. • Válvula actuadora de 3 vías. Nota: Debe entregar ficha técnica de la manejadora ofertada	No cumple	El oferente está ofertando estas manejadoras en agua helada. Ver las páginas 108-116/134 de ficha técnica y son de expansión directa. La información del tipo de manejadora se encuentra en el "Objetivo" de la página 22/35 del pliego de condiciones	Cumple	La información se encuentra en la página 101/141 de la presentación de oferta técnica del oferente. La ficha técnica de la página 137/141 cumple con todas las características solicitadas en el pliego de condiciones de la página 24/35	Cumple	La información se encuentra en la página 64/114 de la oferta técnica del proveedor. La ficha técnica se encuentra desde las páginas 75 a la 90 de la oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 63/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 8/177 de su presentación de oferta. La información de la ficha técnica se encuentra en la página 148 hasta la 149/177	Cumple	La manejadora solicitada es de expansión directa, y la ficha técnica presentada por el oferente es de una manejadora de agua helada. Ver en página 75 hasta 83/109. La información de la manejadora de expansión directa se encuentra en la página 5/35 del pliego de condiciones
28	20	ML	Suministro e instalación de fascias de denglass	Cumple	La información se encuentra en la página 94 / 134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 101/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 64/114 de la oferta técnica del proveedor.	Cumple	La información se encuentra en la página 63/93 de la oferta técnica presentada.	Cumple	La información se encuentra en la página 8/177 de su presentación de oferta.	Cumple	La información está en la página 88/109 de la presentación de la oferta.
29	20	M2	Suministro e instalación de fascias de denglass	Cumple	La información se encuentra en la página 94 / 134 de la oferta técnica del oferente.	Cumple	La información se encuentra en la página 101/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 64/114 de la oferta técnica del proveedor	Cumple	La información se encuentra en la página 63/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 8/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 88/109 de la presentación de la oferta



<b>Nombre del Proceso:</b>	Adquisición e instalación de aires en el edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial.
<b>Referencia del Proceso:</b>	LPN-CPJ-25-2023
<b>Fecha de Evaluación:</b>	11 de diciembre de 2023

EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA -															
No.	Cant.	UDM	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas											
				Liriano Disla (LIDICA) SRL		Proyectos Civiles y Electromecánicos (Procelca)SRL		Odesa SRL		Adivig SRL		Lermont Engineering group SRL		REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION SRL	
				Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
30	1	PA	Suministro e instalación de 2 variadores de frecuencia para las manejadoras de 30 toneladas de agua helada baño 4to nivel y cocina 5to nivel. • Suministro e instalación de variador de frecuencia con rango de 7.5-10 HP. • Interruptor magnético 3x25 amp Servicio de configuración de los variadores. • Garantía un (1) año en piezas y servicios	Cumple	La información se encuentra en la página 94 / 134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 101/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 64/114 de la oferta técnica del proveedor	Cumple	La información se encuentra en la página 63/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 8/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información está en la página 88/109 de la presentación de la oferta
31	1	DOC	Listado de partidas firmado y sellado por el representante legal	Cumple	La información se encuentra en la página 92, 93 y 94 de 134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 104 a 107/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	No cumple	No presenta en su oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 72,73 y 74 /93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 151 hasta 154/177 de su presentación de oferta	No cumple	No presenta el listado de partida
32	1	DOC	Mostrar evidencia (contratos, órdenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de dos (2) años. (Mínimo 2 documentos)	Cumple	La información se encuentra en la página 96, 99,100, 101, 102 de 134 de la oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 110,111/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 96/114 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 66 y 74 /93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 157 hasta 164/177 y 166 hasta 171/177 de su presentación de oferta	Cumple	La información se encuentra en la página 96 y 97/109 de la oferta presentada por el oferente
33	1	DOC	Fichas de especificaciones técnicas de manejadoras indicadas en el numeral 4	No cumple	La ficha técnica presentada por el oferente de la manejadora de 5 toneladas es de agua helada ver en la pág. 108 hasta 116 /134, y la manejadora solicitada es de expansión directa ver en la pág. 22/35 de pliego de condiciones	Cumple	El oferente presenta sus dos fichas técnicas de las manejadoras, sin embargo, la ficha técnica de la manejadora de 30 toneladas de la página 122/141 las características eléctricas difieren al solicitado. La alimentación eléctrica solicitada en el pliego de condiciones de la página 23/35 es: Características eléctricas 208/230/460V/3HP/60Hz. Y el ofertado en la ficha técnica es: 380V/3N-50HZ	Cumple	La información de la ficha técnica de la manejadora de 30 toneladas se encuentra en la página 65 hasta 74/114. La ficha técnica de la manejadora de 5 toneladas se encuentra en la página 75 hasta 90/114 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 75 hasta la 90/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información de la ficha técnica de la manejadora de 30 toneladas se encuentra en la página 110 hasta 146/177 y la de 5 toneladas se encuentra en la página 149/177	Cumple	Solicitado dos tipos de manejadora: -Dos (2) manejadora de treinta toneladas de agua helada. Ver Páginas 23,24/35 del pliego de condiciones. -Cuatro (4) manejadoras de expansión directa. Ver Página 24 /35 del pliego de condiciones. Nota: Ver en la página 22/35 del pliego de condiciones la sección "Objetivo", que define los tipos de manejadoras requeridas. El oferente en su presentación de oferta técnica de las páginas 75 oferta una manejadora de agua helada, siendo la solicitada de expansión directa y 85/109 de la oferta técnica ofrece la requerida
34	1	DOC	Carta indicando la garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios de la empresa oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 134/134 de la oferta técnica presentada por el oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 139/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 113/114	Cumple	La información se encuentra en la página 91/93 de la oferta técnica presentada	Cumple	La información se encuentra en la página 173/177 de su presentación	Cumple	La información del oferente se encuentra en la página 103/109 de su presentación de oferta



<b>Nombre del Proceso:</b>	Adquisición e instalación de aires en el edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial.
<b>Referencia del Proceso:</b>	LPN-CPJ-25-2023
<b>Fecha de Evaluación:</b>	11 de diciembre de 2023

EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA -															
No.	Cant.	UDM	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas											
				Liriano Disla (LIDICA) SRL		Proyectos Civiles y Electromecánicos (Procelca)SRL		Odesa SRL		Adivig SRL		Lermont Engineering group SRL		REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION SRL	
				Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
35	1	DOC	Carta de garantía del fabricante de las marcas ofertadas El tiempo de garantía será contado a partir de la recepción conforme de la Dirección de Infraestructura Física	No cumple	No presenta la carta de garantía del fabricante	No cumple	El oferente solo presenta una sola carta de garantía de la manejadora de treinta (30) toneladas. La información se encuentra en la página 141/141 de la presentación de oferta técnica del oferente	Cumple	La información se encuentra en la página 112/114	No Cumple	El certificado de garantía presentado en la página 92/93 de la oferta técnica es para equipo Carrier mini Split y multi Split, no para una manejadora de 30 toneladas, tampoco presento la carta de garantía de las manejadoras de expansión directa que presenta en su ficha técnica de 5 toneladas	Cumple	El oferente presenta en la página 175/177 la Información de la carta de garantía para la manejadora de 30 toneladas.La carta de garantía del fabricante de la manejadora de 5 toneladas fue presentada en la página 1/5 de la documentación subsanable.	No cumple	No presenta carta de garantía del fabricante

Conclusión o resumen:

- 1- El oferente Liriano Disla (LIDICA) SRL, no cumple en los ítem 27,33 y 35 de su oferta técnica, teniendo cumplimiento en los demás ítem del 1-35 exceptuando los mencionados anteriormente con el no cumplimiento.
- 2- El oferente Proyectos Civiles y Electromecánicos (Procelca)SRL, no cumple en los ítem 7 ,17 y 35 de su oferta técnica, teniendo cumplimiento en los demás ítem del 1-35 exceptuando los mencionados anteriormente con el no cumplimiento.
- 3- El oferente Odesa SRL, no cumple en el ítem 31 de su oferta técnica, teniendo cumplimiento en los demás ítem del 1-35 exceptuando los mencionados anteriormente con el no cumplimiento.
- 4- El oferente Adivig SRL, no cumple en el ítem 35 de su oferta técnica, teniendo cumplimiento en los demás ítem del 1-35 exceptuando los mencionados anteriormente con el no cumplimiento.
- 5- El oferente Lermont Engineering group SRL, cumple en todos los ítem después de presentar la carta de garantía del fabricante de la manejadora de 5 toneladas.
- 6- El oferente REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION SRL, no cumple en los ítem 31 y 35 de su oferta técnica, teniendo cumplimiento en los demás ítem del 1-35 exceptuando los mencionados anteriormente con el no cumplimiento.

**Realizado por:**

Ramón A. Vargas  
 Supervisor de Mantenimiento

Erickson de los Santos  
 Supervisor de Mantenimiento

María Elizabeth Hernández  
 Supervisor de Mantenimiento

**Revisado por:**

Julio Liriano  
 Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos

Rocío Altgracia  
 Gerente de Diseño y Planificación