



Poder Judicial
República Dominicana
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones

**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
REFERENCIA: LPN-CPJ-015-2021.**

CIRCULAR NÚM. 1

Fecha: 22 de diciembre de 2021

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de Licitación Pública Nacional para la *contratación de obras de adecuación del edificio sede de la suprema corte de justicia y del consejo del poder judicial*, Referencia: **LPN-CPJ-015-2021**, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 11, del pliego de condiciones, tiene a bien responder las preguntas por parte de los oferentes interesados, recibidas de manera oportuna y en tiempo hábil según el plazo establecido en el cronograma de actividades, (copiadas textualmente de la manera en que fueron recibidas).

SECCIÓN I- PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.

Las preguntas de carácter técnico respondidas por los peritos se encuentran anexas al presente documento, el cual consta de 2 página.

Atentamente,

Argelis R. Olivero
Coordinador Compras Mayores



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Argelis R. Olivero Rosado





PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO DE ÁREA

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Referencia: LPN-CPJ-015-2021.

Pregunta 1: Que tiempo disponemos para tener escombros en punto de acopio y dónde estaría el punto?

Respuesta 1: El mismo día deberán llevar todos los escombros al punto acopio, el cual estará en el sótano del edificio.

Pregunta 2: En adecuación Oficina Transportación, favor especificar la reparación de ductos metálicos diciendo la longitud, dimensiones y si son todas las salidas y retornos... hay 8 salidas en esta oficina, en presupuesto sólo 1 unidad.

Respuesta 2: Asumir un (1) metro, dimensiones del ducto (0.60m x 0.40m). El ducto solo tiene un espacio dañado.

Pregunta 3: Por el tipo de actividades y seguridad de la edificación a adecuar, entendemos que se tendrán que hacer las demoliciones internas/áreas delicadas los fines de semana o fuera de horario laboral... estos tiempos los incluidos en el cronograma a entregar?

Respuesta 3: Correcto, incluir en el cronograma.

Pregunta 4: Partida 2.01. Indicar color de Porcelanato.

Respuesta 4: Gris Mate oscuro

Pregunta 5: Partida 2.02. Indicar color de Porcelanato

Respuesta 5: Gris Mate oscuro

Pregunta 6: Partida 2.03. Indicar color de Porcelanato

Respuesta 6: Gris Mate oscuro



Pregunta 7: Partida 7.03. Suministrar plano o croquis con detalle constructivo



Respuesta 7:

Los detalles ver en la partida, dimensiones en planos.

Pregunta 8: Partida 46.01. Indicar longitud de alambre Categoría 6A a tomar en cuenta en el análisis de costos de cada salida.

Respuesta 8: Asumir 20 pie por cada salida

Pregunta 9: Partida 14.10 señalética de baños en láminas de PVC 6mm - no adjuntaron la forma y dimensiones en el adjunto-favor remitir los detalles

Respuesta 9: Por favor referirse al plano 9 de 14.

Atentamente:



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Joan M. Mora Difo
Selito E. Antidor De la Cruz
Oscar E. Ozuna Bodden
Carlos J. Espinal Diaz

