

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****1. Objetivo:**

Suministrar e instalar de 104 equipos *acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial*, de acuerdo con especificaciones técnicas y descripciones suministradas.

**2. Descripción y especificaciones de los bienes y servicio**

LOTE 01: SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL Y MONTE PLATA			
CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 14 UNIDADES			
DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			Cantidad 10 unidades
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACIÓN (Pies Lineales)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	04	50
02	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	50
03	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	15
04	<b>Acondicionador de aire de 48,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	25
05	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU</b> , R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.	02	100



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 2 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

03 octubre 2022

Proceso: *Adquisición e instalación de 104 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2022-004999

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		
06	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU</b> , R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	30
<b>Monte Plata</b>		<b>Cantidad 04 unidades</b>	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACION (Pies Lineales)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	04	50

#### LOTE 02: SANTIAGO Y PUERTO PLATA CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 18 UNIDADES

##### SANTIAGO

**Cantidad 14 unidades**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACION (Pies Lineales)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	04	15
02	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	05	50
03	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	50
04	<b>Acondicionador de aire 36,000 BTU</b> , R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios,	01	50



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 3 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

03 octubre 2022

Proceso: *Adquisición e instalación de 104 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2022-004999

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		
05	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	50
<b>PUERTO PLATA</b>		<b>Cantidad 04 unidades</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>INSTALACION (Pies Lineales)</b>
01	<b>Acondicionador de aire de 120,000 BTU</b> (10 toneladas), R410 A, 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	04	75

#### LOTE 03: LA VEGA, BONAO Y COTUI

CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 17 UNIDADES

#### LA VEGA

Cantidad 07 unidades

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>INSTALACION (Pies Lineales)</b>
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	50
02	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.	04	30



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 4 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

03 octubre 2022

Proceso: *Adquisición e instalación de 104 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2022-004999

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		
03	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	50
<b>BONAO</b>		<b>Cantidad 02 unidades</b>	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACION (Pies Lineales)
01	<b>Acondicionador de aire 36,000 BTU</b> , R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	50

<b>COTUI</b>		<b>Cantidad 08 unidades</b>	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACION (Pies Lineales)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	30
02	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	15
03	<b>Acondicionador de aire 36,000 BTU</b> , R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	50



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 5 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

03 octubre 2022

Proceso: *Adquisición e instalación de 104 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2022-004999

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

04	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	50
----	---	----	----

#### LOTE 4: ESPAILLAT Y SALCEDO

CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 14 UNIDADES

#### ESPAILLAT

Cantidad 07 unidades

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACION (Pies Lineales)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	30
02	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	30
03	<b>Acondicionador de aire 36,000 BTU</b> , R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	50
04	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	50
05	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU</b> , R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	75



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 6 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

03 octubre 2022

Proceso: *Adquisición e instalación de 104 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2022-004999

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SALCEDO		Cantidad 07 unidades	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACION (Pies Lineales)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	15
02	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	30
03	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	50
04	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU</b> , R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	75

#### LOTE 5: LA ALTAGRACIA Y LA ROMANA

CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 11 UNIDADES

#### LA ALTAGRACIA

Cantidad 06 unidades

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACION (Pies Lineales)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	15
02	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.	01	15



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 7 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

03 octubre 2022

Proceso: *Adquisición e instalación de 104 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2022-004999

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		
03	<b>Acondicionador de aire 24,000 BTU</b> , R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	15
04	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	50
<b>LA ROMANA</b>		<b>Cantidad 07 unidades</b>	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACION (Pies Lineales)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	06	15
02	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	15

<b>LOTE 6: SANCHEZ, LAS TERRENAS, SAMANA Y NAGUA</b> CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 11 UNIDADES			
<b>SANCHEZ</b>		<b>Cantidad 01 unidades</b>	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACION (Pies Lineales)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	15
<b>LAS TERRENAS</b>		<b>Cantidad 01 unidades</b>	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACION



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 8 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

03 octubre 2022

Proceso: *Adquisición e instalación de 104 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2022-004999

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

			(Pies Lineales)
01	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	15
<b>SAMANÁ</b>		<b>Cantidad 07 unidades</b>	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACION (Pies Lineales)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	05	50
02	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	50
03	<b>Acondicionador de aire de 36,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	50

<b>NAGUA</b>		<b>Cantidad 10 unidades</b>	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACION (Pies Lineales)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	15
02	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	30
03	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17	01	50



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 9 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

03 octubre 2022

Proceso: *Adquisición e instalación de 104 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2022-004999

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		
04	<b>Acondicionador de aire de 24,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	50
05	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU</b> , R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	03	50
06	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU</b> , R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	50

#### LOTE 07: BANI, AZUA, ELIAS PIÑAS Y SAN JUAN DE LA MAGUANA

BANI		Cantidad 03 unidades	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACION (Pies Lineales)
01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU</b> , R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	50
02	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU</b> , R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	02	75
AZUA		Cantidad 12 unidades	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INSTALACION (Pies Lineales)



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 10 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

03 octubre 2022

Proceso: *Adquisición e instalación de 104 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2022-004999

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

01	<b>Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.</b> Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	50
02	<b>Acondicionador de aire 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.</b> Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	50
03	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.</b> Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01	50
<b>ELIAS PIÑA</b>		<b>Cantidad 03 unidades</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>INSTALACION (Pies Lineales)</b>
01	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.</b> Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	03	20
<b>SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>		<b>Cantidad 03 unidades</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>INSTALACION (Pies Lineales)</b>
01	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.</b> Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	15
02	<b>Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.</b>	1	15



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 11 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

03 octubre 2022

Proceso: *Adquisición e instalación de 104 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2022-004999

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		
03	<b>Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.</b> Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	50

- Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.
- Instalación incluida, incluye tubería de cobre, bases para los condensadores, anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas o cualquier elemento que aplique para la instalación de las manejadoras, así como también se debe considerar el acople, en el caso de las manejadoras ducteables.
- Las instalaciones se deben realizar previa la coordinación de la Dirección de Infraestructura Física.
- Los desmontes de unidades existentes, en los casos de reemplazo corren por cuenta de la institución, no del oferente.
- Se requiere ficha técnica de los equipos a ser instalados.

### 3. Criterios de aceptación de los bienes y servicios

Cumple / No Cumple los equipos solicitados de acuerdo con los parámetros solicitados por cada equipo.

- BTU
- R410A
- Consola de pared
- Consola piso techo
- Manejadora
- Eficiencia mínima



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 12 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

03 octubre 2022

Proceso: *Adquisición e instalación de 104 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2022-004999

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Condensador con protección anticorrosiva
- Voltaje
- Frecuencia
- Garantía
- Ficha técnica
- Instalación ( Pies lineales )

#### 4. Documentación técnica para presentar

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Cinco (5) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en trabajos similares con presupuestos similar.

#### 5. Documentación económica para presentar

- a) Carta compromiso de mantenimiento de oferta económica por 6 meses.
- b) Cotización que incluya la descripción de acuerdo con las especificaciones técnicas de los acondicionadores de aires.

#### 6. Visita técnica

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al levantamiento



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 13 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

03 octubre 2022

Proceso: *Adquisición e instalación de 104 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2022-004999

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

informativo es de carácter opcional, sin embargo, recomendamos hacer la visita. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.

**Contacto para visita técnica: Julio Liriano 829-259-5002**

### 7. Criterios de evaluación/adjudicación

La gerencia de Compras y Contrataciones comparará y evaluará únicamente las Ofertas que se ajusten sustancialmente a los presentes términos de referencia. En ese sentido, será adjudicado el oferente cuya propuesta haya sido calificada como cumple en los aspectos técnicos y ofrezca el menor precio. **La adjudicación se realizará por LOTE, pudiendo un oferente ser adjudicado con uno o más lotes.**

### 8. Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

### 9. Forma de pago

1er pago	20 % de avance	Después de emitida la orden de compra.
2do pago	80 % restante	Después de la recepción conforme de los equipos por la Dirección de Infraestructura Física

### 10. Lugar de instalación

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Página 14 de 18

**UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS**

03 octubre 2022

**Proceso: *Adquisición e instalación de 104 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.***

2022-004999

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>LUGAR DE INSTALACIÓN</b>	<b>DIRECCIÓN</b>
Palacio de Justicia de la Provincia de Santo Domingo	Charles de Gaulle No.27, Cavilma del Este, Santo Domingo Este
Palacio de Justicia de Ciudad Nueva	C/ Fabio Fiallo esq. Beller #1, Ciudad Nueva, Distrito Nacional.
Tribunal de NNA del Distrito Nacional	C/ Pedro Livio Cedeño # 66, Ensanche Luperón- Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.
Juzgado de Paz de la 2da Circunscripción de la Provincia de Santo Domingo	Av. San Vicente de Paul No. 106, entre calle 26 y calle Jose Antonio Jiménez, Santo Domingo Este.
Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional	Ramón Cáceres No.34, Esquina Genaro Pérez, Distrito Nacional
Sala para Asuntos de Familia	C/ Santiago #68 esq. Socorro Sánchez, Gazcue, Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.
Palacio de justicia de Monte Plata	Calle José Fco. Peña Gómez, No. 16, sector Las Cejas, Monte Plata
Palacio de Justicia Santiago	Avenida 27 de febrero, Ens. Román I, Santiago
Palacio de Justicia de La Vega	Avenida Estanislao Reyes No.9, Mao, Valverde
Palacio de Justicia de Moca	Calle Duarte #63, Moca, Provincia Espaillat
Palacio de Justicia de Bonao	Autopista Duarte Kilometro 83 y 1/2, Prov. Monseñor Nouel, Bonao.
Palacio de Justicia de Cotuí	Calle. Sánchez esq. Calle 4 Sector La Esperanza, Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez
Tribunal de NNA de Cotuí	Calle 8, esq. Calle Sánchez, Sector La Esperanza, Cotui, provincia Sánchez Ramírez
Palacio de Justicia de Puerto Plata	Ave. Luis Ginebra Esq. Hermanas Mirabal, Puerto Plata. Rep. Dom.
Palacio de Justicia de Higüey	C/ Agustín Guerrero # 55, El Centro, Higüey, Prov. La Altagracia
Palacio de Justicia de la Romana	C\ Restauración #1 Esq. Paseo Jose Martí, La Romana
Juzgado de Paz de Sanchez	Calle Restauración Esq. Cesar Medina No. 8, Sanchez
Palacio de Justicia de Samaná	Calle Maria Trinidad Sánchez No. 17, Santa Barbara, Provincia Samaná
Juzgado de Paz de las Terrenas	Calle Mella No. 32, Las Terrenas
Palacio de Justicia de Nagua	Calle Emilio Conde, Nagua
Palacio de Justicia Salcedo	Calle Prolongación Hermanas Mirabal, Salcedo.
Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana	Calle Luis Pelayo Gonzalez, No.4, San Juan de la Maguana.
Palacio de Justicia de Elías Piña	Av. 27 de febrero No. 12, Comendador, Elías Piña
Palacio de Justicia de Bani	Av. Prolongación Máximo Gómez No.106, Bani
Palacio de Justicia de Azua	Av. Ramón Matías Mella, Esq. Hermanas Nanita, Azua.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 15 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

03 octubre 2022

Proceso: *Adquisición e instalación de 104 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2022-004999

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 11. Tiempo de entrega

LOTES	TIEMPO DE EJECUCIÓN MAXIMO POR LOTE
LOTE 01(Santo Domingo, Distrito Nacional y Monte Plata)	30 días calendario
LOTE 02 (Santiago y Puerto Plata)	30 días calendario
LOTE 03 (La Vega, Bonao y Cotuí)	30 días calendario
LOTE 04 (Espaillat y Salcedo)	30 días calendario
LOTE 05 (La Altagracia y la Romana)	30 días calendario
LOTE 06 (Sánchez, Las Terrenas, Samaná y Nagua)	30 días calendario
LOTE 07 (Bani, Azua Elías Piña y San Juan de la Maguana)	30 días calendario

### 12. Horarios de trabajo

Los horarios serán coordinados con la Dirección de Infraestructura Física de acuerdo con la disponibilidad de los espacios a intervenir.

### 13. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Página 16 de 18

**UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS**

03 octubre 2022

**Proceso: *Adquisición e instalación de 104 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.***

2022-004999

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **14. Condiciones del servicio**

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el oferente y el Consejo del Poder Judicial, quien evaluará y coordinará los trabajos objeto de este pliego, con la persona designada por el Consejo del Poder Judicial como enlace.
- b) Aportar personal calificado para realizar el servicio contratado.
- c) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores objeto de esta contratación del servicio.
- d) Será obligatorio el uso de equipos de protección personal (EPP), tales como chalecos, cascos, botas, gafas, mascarillas.
- e) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.)
- f) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución del servicio.
- g) El contratista deberá ejecutar los trabajos con personal calificado y con experiencia en estos tipos de trabajos. Se hará responsable que dicho personal mantenga un correcto desempeño y comportamiento dentro de la jornada laboral.
- h) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; sustituir de manera inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren las causas.
- i) Cumplir con el tiempo de ejecución establecido.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 17 de 18

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

03 octubre 2022

Proceso: *Adquisición e instalación de 104 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.*

2022-004999

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- j) Es obligatorio al final de cada jornada de trabajo se realice una limpieza general del área (acumulación, bote y limpieza de desperdicios).
- k) Incluir manual de instalación y ficha técnica.

### 15. Efectos del Incumplimiento

El incumplimiento del contrato por parte del proveedor determinará su finalización, procediéndose a contratar al adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar. Se considerará incumplimiento del Contrato:

- a. La mora del proveedor en la entrega de las obras.
- b. La falta de calidad de las obras entregadas.

### 16. Tipos de Incumplimientos

A los efectos de estas especificaciones técnicas, los incumplimientos se clasifican en leves, graves y gravísimos, conforme se indica a continuación:

#### 1. Incumplimientos Leves

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el contratista en virtud del presente pliego de condiciones, que no impidan la ejecución del servicio.

#### 2. Incumplimientos graves

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el contratista en virtud del presente pliego de condiciones, que afecten la ejecución del servicio.

#### 3. Incumplimientos gravísimos

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el contratista en virtud del presente pliego de condiciones, que impidan la ejecución del servicio.



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Página 18 de 18

**UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS**

03 octubre 2022

**Proceso: *Adquisición e instalación de 104 acondicionadores de aire para diferentes dependencias del Poder Judicial.***

2022-004999

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

En caso de acumulación de infracciones, estas se considerarán de la siguiente manera:

- Cada ocho (8) infracciones leves, se entenderá configurada una grave.
- Cada cuatro (4) infracciones graves, una gravísima.

### **17. Peritos designados**

**Rafael López**

Supervisor de mantenimiento

**Ramón A. Vargas**

Supervisor de Mantenimiento

### **18. Firmado por**

**Julio Liriano**

Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos

**Rocío Altagracia**

Gerente de Diseño y Planificación Dirección de Infraestructura Física.